



Bierutów, dnia 21.10.2022 r.

IR.2710.21.6.2022.JP

Zapytanie nr 4 z odp.

Artykuł 284 ust. 2 ustawy Pzp obliguje Zamawiającego w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień treści SWZ, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Warunek jest taki, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, który pierwotnie był wyznaczony na 20.10.2022 r. W tym przypadku wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął 19.10.2022 r., a więc po terminie wyznaczonym na składanie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Jednocześnie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego, aby w sytuacji, gdy nie udzieli wyjaśnień w przywołanym powyżej terminie, przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się przez wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zatem termin na złożenie tego wniosku liczony jest od pierwotnie ustalonego terminu składania ofert.

Wykonawcy więc powinni pamiętać, że **przedłużenie terminu składania ofert (pierwotny termin 20.10. zmieniony na 03.11.) nie wydłuża terminu na zadawanie pytań Zamawiającemu**, na które Zamawiający zobowiązany jest odpowiedzieć.

Na pytania złożone po terminie jak w tym przypadku, Zamawiający może, ale nie musi, udzielić odpowiedzi. Jednak Zamawiający uważa, że są to pytania istotne dlatego podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Zapytanie z dnia 19.10.2022 r.

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego pismo z dnia 19.10.2022 r. Zapytanie nr. 3 odp., dotyczącej zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował dowody na brak konieczności montażu zbiornika retencyjnego. Prosimy o informacje w jaki sposób Wykonawca ma przedstawić dowód na brak wpływu odświeżania ścieków dowożonych, odpędzanie siarkowodoru i innych substancji powodujących korozję betonu i elementów stalowych oraz możliwość porcjowego, częściowego dozowania bardzo obciążonych ścieków dowożonych do oczyszczalni w stosunku do jej aktualnego obciążenia.

Odpowiedź:

Podczas realizacji dokumentacji Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będzie podejmował decyzję odnośnie realizacji zbiornika retencyjnego na podstawie zaproponowanych rozwiązań technicznych i ich umotywowania. Zgodnie z zapisami PFU zbiornik powinien się znaleźć w koncepcji, ale w przypadku zapewnienia i udowodnienia przez Wykonawcę technologii przy braku zbiornika retencyjnego.