

PROJEKT BUDOWLANY

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARZEWO UL. DIAMENTOWA, PLATYNOWA, MŁYŃSKA	
Obiekt	SIEĆ GRAWITACYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ TŁOCZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW	
Adres	Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Młyńska gm. Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie	
Branża	SANITARNA	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Kategoria obiektu	XXVI	
Nr działek	Obręb 0006 Konarzewo, dz. nr 425/4, 597, 394/27, 394/15, 394/5	
Inwestor	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo Tel. 61/ 8148 315	 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. DOPIEWO
Jednostka projektowa	KONTRAKT PLAN Artur Roykowski ul. Wiosenna 29, Skórzewo 60-185 Poznań tel. 505 448 102 aroykowski@gmail.com	 KONTRAKT PLAN ARTUR ROYKOWSKI
Projektował	Podpis i pieczęć	
mgr inż. Artur Roykowski upr. bud. WKP/0255/PWOS/05		
Asystent		
mgr inż. Jacek Skrzyniarz		

MARZEC 2023 r.

Egzemplarz nr

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARZEWO UL. DIAMENTOWA, PLATYNOWA, MŁYŃSKA	
Obiekt	SIEĆ GRAWITACYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ TŁOCZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW	
Adres	Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Młyńska, gm. Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie	
Branża	SANITARNA	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Kategoria obiektu	XXVI	
Nr działek	Obręb 0006 Konarzewo, dz. nr 425/4, 597, 394/27, 394/15, 394/5	
Inwestor	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo Tel. 61/ 8148 315	 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. DOPIEWO
Jednostka projektowa	KONTRAKT PLAN Artur Roykowski ul. Wiosenna 29, Skórzewo 60-185 Poznań tel. 505 448 102 aroykowski@gmail.com	
Projektował	Podpis i pieczęć	
mgr inż. Artur Roykowski upr. bud. WKP/0255/PWOS/05		
Asystent	Podpis i pieczęć	
mgr inż. Jacek Skrzyniarz		

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

Lp.	Spis	Strona
	Strona tytułowa	
	Spis zawartości projektu budowlanego	
I.	Oświadczenia projektantów i sprawdzających	
II.	Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych / Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa	
III.	Część opisowa	
1.	Projekt Zagospodarowania Terenu	
2.	Projekt Architektoniczno - Budowlany	
IV.	Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	
V.	Część rysunkowa	
3.	Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty	
VI.	Część formalno-prawna	

SPIS TREŚCI

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	5
II. KOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY	6
III. CZEŚĆ OPISOWA	10
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10
1.1. Dane ogólne	10
1.2. Przedmiot opracowania	10
1.3. Podstawa opracowania	10
1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu	10
1.5. Obszar oddziaływania inwestycji	11
1.6. Stosunki własnościowe	11
1.7. Informacja o ochronie zabytków	11
1.8. Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego	12
1.9. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia wokół obiektu	12
1.10. Informacja o odpadach	12
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	15
2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego	15
2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej	15
2.2.1. Ogólny opis rozwiązania	15
2.2.2. Projektowane rozwiązania budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej	15
2.2.3. Projektowane rozwiązania budowy sieci kanalizacji tłocznej	16
2.2.4. Przepompownia ścieków	17
Punkt pracy pompy	18
1. Typ przepompowni	19
2.2.5. Próba szczelności	20
2.2.6. Wykonanie robót ziemnych	20
2.3. Skrzyżowania z przeszkodami	21
2.4. Odwodnienie wykopów	21
2.5. Uwagi końcowe	22
2.6. Wymagania dotyczące wykonania, kontroli i odbioru robót	22
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	23
V. CZEŚĆ RYSUNKOWA	27
VI. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA	29

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 20.12.2021 r., poz. 2351 j.t.)

OŚWIADCZAM

że **projekt budowlany** sieci kanalizacji sanitarnej został sporządzony zgodnie z Prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

PROJEKTANT:
mgr inż. Artur Roykowski
Nr ewid. **WKP/0255/PWOS/05**

.....
(pieczęć i podpis)

II. KOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055- 304/2005

Poznań, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 12 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Artur Roykowski

magister inżynier

kierunek: Inżynieria Środowiska

urodzony dnia 06 maja 1975 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0255/PWOS/05

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrócie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdził, że Pan Artur Roykowski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – mgr inż. Jan Lemański:

Członek Komisji – mgr inż. Marian Karcz:

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:


[Handwritten signatures of Jan Lemański, Marian Karcz, and Daniel Pawlicki]

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Roykowski jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeń.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności, jeśli całość problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu – zgodnie z art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZĄCY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynierów Budownictwa

mgr inż. Jan Lemański

Otrzymują:

1. Pan Artur Roykowski
64-500 Szamotuły, Baborówko ul. Szkolna 3
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
WKP-K4S-4LJ-BC9 *

Pan Artur Roykowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0336/06
adres zamieszkania Skórzewo ul. Wiosenna 29, 60-185 Poznań
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78¹ K.z.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.]

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



„W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BIURO PROJEKTÓW KONTRAKT PLAN ARTUR ROYKOWSKI ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE W ZAKRESIE PUBLIKACJI I WDROŻEŃ, ORAZ OŚWIADCZA IŻ INFORMACJE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE W NIEJ ZAWARTE PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.04.1993 R O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ.U. NR 47 POZ. 211 Z PÓŻ. ZM.), A TAKŻE USTAWY Z DNIA 04.02.1994 R O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24 POZ. 83 Z PÓŻ. ZM.).”

Wszelkie zmiany w projekcie wynikające np. zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

Nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jedynie jako przykładowe rozwiązania.

Mogą być stosowane materiały i urządzenia równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych projekcie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zweryfikować ważność decyzji, uzgodnień i opinii.

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Dane ogólne

Inwestor:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo

Jednostka projektowa:

KONTRAKT PLAN Artur Roykowski
Ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków

1.3. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Inwestorem a KONTRAKT PLAN Artur Roykowski,
- Warunki techniczne wydane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo dotyczące wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
- Wykaz właścicieli i władających działkami na podstawie wykazu działek i podmiotów z ewidencji gruntów,
- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U. Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami);
- Norma PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej,
- Norma PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne,
- Norma PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych,
- Norma PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen,
- PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu,
- PN-92 B-01706 Instalacje wodociągowe - wymagania w projektowaniu
- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,
- Uzgodnienia branżowe,
- Inne normy i katalogi producentów armatury i urządzeń,
- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- Wizja lokalna w terenie.

1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działki objęte projektem położone są na ulicach: Diamentowej, Platynowej, Młyńskiej w Konarzewie gmina Dopiewo w powiecie poznańskim. Wymienione działki są uzbrojone w infrastrukturę techniczną. Na terenie planowanej inwestycji występują urządzenia drenarskie, sieć należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w systemie rozdzielczym ma zadanie odprowadzać ścieki sanitarne z budynków jednorodzinnych położonych przy ulicach Diamentowej, Platynowej, Młyńskiej w m. Konarzewo. Po wykonaniu sieci w pasie dróg nawierzchnia drogowa zostanie odtworzona poprzez wykonanie nawierzchni z tłucznia naturalnego łamanego 0-31,5 mm szerokość 5 m, grubość warstwy tłucznia 15 cm.

Niniejszy projekt obejmuje budowę następujących obiektów:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U DN 200 SN 8 – długości 726,5 m,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 90 PN 10 – długości 268,6 m,
- studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 – 19 szt.,
- przepompownia ścieków, obudowa betonowa DN 2000 – 1 szt.,

Trasa przewodów podziemnych została pokazana na załączonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Etap realizacji niniejszej inwestycji należy ustalić z Inwestorem.

Zadanie można zrealizować w ramach jednego etapu, dwóch lub większej liczby etapów etapów budowy.

1.5. Obszar oddziaływania inwestycji

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane Art. 20 - obszar oddziaływania niniejszej inwestycji mieści się w granicy przedmiotowych działek.

1.6. Stosunki własnościowe

Trasa projektowanych sieci przebiega przez działki należące do Urzędu Gminy Dopiewo oraz przez jedną działkę należącą do właściciela prywatnego. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane jest do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej.

1.7. Informacja o ochronie zabytków

Zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków w obrębie części inwestycji zewidencjonowano strefę stanowiska archeologicznego nr AZP 54-25/162 ujętego w ewidencji zabytków. Podczas prowadzenia robót na części inwestycji (zgodnie z załącznikiem do uzgodnienia) należy prowadzić badania archeologiczne.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty budowlane, zabezpieczyć przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić Powiatowego Konserwatora Zabytków.

1.8. Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w całości na terenie dla, którego nie uzgodniono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyższym dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.08.2022 r. wydaną przez Wójta Gminy Dopiewo.

Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Teren przedmiotowej inwestycji nie leży w rejonie objętym eksploatacją górniczą.

1.9. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia wokół obiektu

Zgodnie z obowiązującym prawem dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Ponieważ długość sieci kanalizacji sanitarnej nie przekracza 1 km, inwestycja ma charakter przedsięwzięcia niewymagającego procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O tym, czy inwestycja jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko lub mogąącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, rozstrzyga się biorąc pod uwagę Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Projektowane sieci nie wpłyną na zagrożenie środowiska. Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie stanowić zagrożenia dla pracowników wykonujących czynności eksploatacyjne pod warunkiem przestrzegania przepisów BHP oraz wytycznych producentów urządzeń montowanych na sieci. Zastosowane materiały i technologie gwarantują szczelność projektowanej sieci. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem odpowiednich odległości. W przypadku zbliżenia do istniejących sieci wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty ręcznie tj. bez użycia ciężkiego sprzętu, tak aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia. Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy stosować rozwiązania organizacyjne i techniczne celem ograniczenia emisji hałasu, drgań, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

1.10. Informacja o odpadach

W trakcie prowadzenia inwestycji występować będą odpady związane z prowadzeniem robót ziemnych, instalacyjnych, wykończeniowych.

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub innych materiałów.

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z późniejszymi zmianami). Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami.

Grunt zostanie zagospodarowany przez wykonawcę robót zgodnie z zapisami ustawy o zagospodarowaniu mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych (Dz.U. z 2006r. nr 129, poz. 902), czynność tą wykonawca powierzy firmie z odpowiednimi uprawnieniami. Powstające na etapie budowy odpady będą zbierane

w sposób selektywny z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania i przekazać firmom prowadzącym skup, unieszkodliwianie lub zajmujących się wtórnym wykorzystaniem odpadów, ewentualnie przekazać firmom zajmujących się wywożeniem odpadów i posiadającym odpowiednie zezwolenie w tym zakresie. Materiały odpadowe winny być przetransportowane na składowisko, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadów danego typu.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

W załączeniu PZT z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARZEWO UL. DIAMENTOWA, PLATYNOWA, MŁYŃSKA	
Obiekt	SIEĆ GRAWITACYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ TŁOCZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW	
Adres	Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Młyńska gm. Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie	
Branża	SANITARNA	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Kategoria obiektu	XXVI	
Nr działek	Obręb 0006 Konarzewo, dz. nr 425/4, 597, 394/27, 394/15, 394/5	
Inwestor	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo Tel. 61/ 8148 315	 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. DOPIEWO
Jednostka projektowa	KONTRAKT PLAN Artur Roykowski ul. Wiosenna 29, Skórzewo 60-185 Poznań tel. 505 448 102 aroykowski@gmail.com	 KONTRAKT PLAN ARTUR ROYKOWSKI
Projektował	Podpis i pieczęć	
mgr inż. Artur Roykowski upr. bud. WKP/0255/PWOS/05		
Asystent		
mgr inż. Jacek Skrzyniarz		

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w systemie rozdzielczym ma zadanie odprowadzać ścieki sanitarne z budynków jednorodzinnych położonych na ul. Topolowej, Akacjowej, Kokosowej, Śliwkowej w Dąbrowie.

Zgodnie z opinią geotechniczną z grudnia 2021 r. przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego w prostych warunkach gruntowych.

Opinia geotechniczna określa nośność gruntów oraz występowanie wody gruntowej. Stwierdzono również że woda gruntowa nie jest agresywna i nie będzie powodowała korozji na rurociągach PVC-U / PE oraz studniach betonowych. Materiały przyjęte w projekcie są odpowiednie do występujących warunków gruntowo-wodnych.

2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

2.2.1. Ogólny opis rozwiązania

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna służyć będzie odprowadzeniu ścieków sanitarnych do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Młyńskiej w Konarzewie (odprowadzenie ścieków do studni istniejącej).

2.2.2. Projektowane rozwiązania budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej

Kanały sanitarne grawitacyjne projektuje się z rur PVC-U klasy S o litej, jednolitej strukturze ścianki, sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 KN/m^2 , zgodnie z normą PN-EN 1401. Wszystkie kanały należy wykonać z rur PVC 200mm.

Rury układać na 15 cm warstwie podsypki żwirowo-piaskowej. Zasyпка piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, powyżej należy przewidzieć wymianę gruntu.. Zasypkę zagęszczać warstwami co 30 cm do uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.

Studnie należy wykonać jako prefabrykowane z kręgów betonowych (łącznie z dnem i korytem przepływowym) z betonu C35/45, W10 o średnicy 1000mm. Kręgi łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków ($4 \leq \text{pH} \leq 12$) i gazów kanałowych (CH_4 , H_2S , CO i CO_2). Studnie powinny posiadać gotowe koryta przepływowe o wysokości równej średnicy projektowanego kanału. Kinyety studni z fabrycznie wykonaną powłoką z betonu (C35/45, W10).

Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami do rur PVC.

Na wlotach i wylotach przęseł stosować oryginalne pierścienie uszczelniające (przejścia przez ściany studni powinny być szczelne i elastyczne). Otwory nie mogą znajdować się w miejscach łączeń kręgów przy pomocy uszczelki. Studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917.

Wszystkie studnie przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi bez wentylacji z betonowym wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10), o średnicy F 610 mm, klasy D400, h = 140 mm.

Rzędne góry wjazdów dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich regulację przeprowadzić na etapie realizacji drogi.

W studniach fabrycznie zamontować co 25÷30 cm klamry złączowe kanałowe z prętów stalowych ocynkowanych f30mm lub prętów stalowych f30mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, o długości L=30cm w układzie drabinowym z minimalną odległością od ściany komory 15 cm. W zwężce studni, w odległości ok. 10 cm pod wjazdem oraz 7cm od ściany studni, zamontować tzw. Poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy f30mm. Studnie posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości min. 15cm, o średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wjazdy kanałowe należy obetonować wraz z pierścieniem dystansowym (o średnicy kręgu betonowego i wysokości kręgu zwężkowego) betonem klasy min. C16/20.

Niniejszy projekt obejmuje budowę następujących obiektów na sieci grawitacyjnej:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U DN 200 SN 8 – długości 726,5 m,
- studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 – 19 szt.,

2.2.3. Projektowane rozwiązania budowy sieci kanalizacji tłocznej

W ramach zadania należy wybudować rurociąg tłoczny wykonany z PE 100 o średnicy Ø 90 mm SPR 17 PN 10. Rurociąg tłoczny należy wybudować od przepompowni PS 1 do studni rozprężnej SR 1, długość rurociągu tłoczego wynosi 268,6 m.

2.2.4. Przepompownia ścieków

Założenia do obliczenia pompowni ścieków:

Lokalizacja obiektu	Konarzewo PS, ul. Platynowa
Typ przepompowni	PS 2039/SLV-4,0.4/80-2B
Rurociąg doprowadzający ścieki - średnica / materiał - rzędna dna rurociągu na wlocie do pompowni	Ddop.I = 200 mm / PVC Hdop.I = 80,50 m n.p.m. Ddop.II = 200 mm / PVC Hdop.II = 81,20 m n.p.m.
Rurociąg tłoczny przepompowni : - średnica - materiał/ciśnienie nominalne - długość rurociągu - rzędna osi rurociągu na wylocie z pompowni - rzędna najwyższego punktu na trasie	Dtł. = 90 mm PE Ltł. = 267,50 m Htł ps. = 81,40 m n.p.m. Htł pt. = 87,45 m n.p.m.
Komora pompowni - usytuowanie pompowni - średnica wewnętrzna - rzędna dna komory - rzędna pokrywy - posadowienia pompowni - terenu w miejscu posadowienia	Pas drogowy Dwz. = 2000 mm Hd. = 79,00 m n.p.m. Hpok. = 82,80 m n.p.m. Hpp. = 78,85 m n.p.m. Ht. = 82,80 m n.p.m.
Miejsce montażu szafki sterowniczej	W poboczu drogi

Wyniki obliczeń:

<p>Punkt pracy pompy</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydajność pompy - całkowita wysokość podnoszenia - wysokość strat w rurociągu tłocznym - wysokość geometryczna - prędkość w rurociągu tłocznym - ilość włączeń pompy 	<p> $Q_p = 4,0 \text{ l/s}$ $H_p = 13,5 \text{ m}$ $H_{tł.} = 5,15 \text{ m}$ $H_g = 8,35 \text{ m}$ $V = 0,85 \text{ m/s}$ $n = 4,5$ </p>
<p>Rzędne</p> <ul style="list-style-type: none"> - posadowienia pompowni - dna komory pompowni - terenu w miejscu posadowienia - pokrywy pompowni - dopływu do pompowni Ddop. - minimalnego poziomu ścieków - maksymalnego poziomu ścieków - alarmowego poziomu ścieków - suchobieg 	<p> $H_{pp.} = 78,85 \text{ m n.p.m.}$ $H_d. = 79,00 \text{ m n.p.m.}$ $H_t. = 82,80 \text{ m n.p.m.}$ $H_{pok.} = 82,80 \text{ m n.p.m.}$ $H_{dop. I} = 80,50 \text{ m n.p.m.}$ $H_{dop. II} = 81,20 \text{ m n.p.m.}$ $H_{min.} = 79,55 \text{ m n.p.m.}$ $H_{max.} = 79,90 \text{ m n.p.m.}$ $H_a. = 80,20 \text{ m n.p.m.}$ $H_s. = 79,40 \text{ m n.p.m.}$ </p>
<p>Wysokość</p> <ul style="list-style-type: none"> - retencyjna komory pompowni - martwa - pokrywy nad terenem 	<p> $H_r. = 0,35 \text{ m}$ $H_m. = 0,55 \text{ m}$ $H_{pok.} = 0,00$ </p>
<p>Objętość</p> <ul style="list-style-type: none"> - retencyjna komory pompowni - martwa 	<p> $V_r. = 1,1 \text{ m}^3$ $V_m. = 1,72 \text{ m}^3$ </p>

Dane techniczne dobranej pompowni:

1. Typ przepompowni	PS 2039/SLV-4,0.4/80-2B
2. Pompy <ul style="list-style-type: none"> - typ - producent - typ wirnika - napięcie zasilania - moc silnika P2 - obroty silnika - średnica króćca tłocznego - wolny przełot pompy - masa pompy - średnica rurociągów tłocznych w pompowni 	SLV 80.80.40.4.50D.C Grundfos vortex 400V 4,0 kW 1460 1/min DN 80 80 mm 143 kg 80 mm
3. Obudowa z pokrywą <ul style="list-style-type: none"> - typ obudowy - średnica wewnętrzna - średnica zewnętrzna - wysokość obudowy - grubość ścianki - grubość dna - typ wjazdu 	żelbet B-45 2000 mm 2300 mm 3950 mm 150,00 mm 150,00 mm Fi 800, D400

2.2.5. Próba szczelności.

Po zakończeniu montażu kanały należy poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610, punkt 13.

Badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem wody.

Badanie z użyciem wody.

W tej metodzie ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Po wypełnieniu przewodu i/lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (przeważnie 1h).

Czas badań powinien wynosić (30 ± 1) min. dla odcinków do 50m. Dla dłuższych odcinków należy wydłużyć czas badań do 1,0 h.

Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeśli ilość dodanej wody nie przekracza:

- $0,15 \text{ l/m}^2$ w czasie 30 min dla przewodów;
- $0,20 \text{ l/m}^2$ w czasie 30 min dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włączowymi;
- $0,40 \text{ l/m}^2$ w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

UWAGA: m^2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej.

Przy przeprowadzaniu próby szczelności szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału z dokładnym zamknięciem wszystkich odgałęzień.
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien zostać obniżony o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej,
- optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi $\sim 50\text{m}$,
- należy przeprowadzić próbę szczelności na wielkości ciśnienia próbnego określonego przez producenta rur.

Jeżeli w czasie badań występuje woda gruntowa powyżej wierzchu rury może być przeprowadzone badanie infiltracji (np. według PN-92/B-10735).

Próbie na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki, co wynika z konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia kanału. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji wg PN – 92/B – 10735.

2.2.6. Wykonanie robót ziemnych

Dla projektowanej budowy sieci projektuje się wykopy wąsko- przestrzenne zabezpieczone przed osunięciem poprzez szalowanie ścian. Szerokość wykopu należy dobrać w zależności od średnicy sieci oraz grubości stosowanych szalunków. Podane szerokości należy zwiększyć w miejscach montażu armatury wodociągowej lub studni kanalizacyjnych tak aby wokół obiektu pozostała przestrzeń min 0,5m umożliwiająca zagęszczenie zasypki.

Głębokość wykopów uzależniona jest od projektowanej niwelety rurociągów. Wykop należy przegłębić poniżej niwelety uwzględniając grubość zaprojektowanej podsypki zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Dno wykopu pod podsypką musi zostać w postaci nienaruszonej.

W przypadku wystąpienia wody gruntowej, przesiąków lokalnych lub zalania wykopu wodami deszczowymi przed przystąpieniem do układania podsypki i rurociągów wykop należy odwodnić. Na analizowanym terenie może wystąpić zwierciadło wody gruntowej w poziomie posadowienia projektowanego wodociągu, w związku z czym Wykonawca powinien przewidzieć odwodnienie wykopu.

Podsypkę należy wykonać z piasku różnoziarnistego 0-2mm nie zawierającego kamieni. Podsypkę należy zagęścić do $Is=0,95$ pozostawiając rozluźnione łożo o kącie 90° dla ułożenia rurociągu. Ułożony rurociąg należy zasypywać warstwami 10-15cm do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Każdą z warstw obsypki należy zagęścić do wartości $Is=0,98$ stosując lekki sprzęt zagęszczający. Wierzchnie warstwy zagęścić wg projektu drogowego. W czasie zagęszczania należy uważać aby nie dopuścić do przemieszczenia się rurociągu lub jego wypchnięcia w górę. Obsypkę zagęszczać równomiernie po obu stronach rurociągu. W górnej warstwie obsypki należy ułożyć taśmę lokalizacyjną odpowiednią dla danego rodzaju rurociągu.

Po wykonaniu obsypki (do 30cm ponad rurę) zasypkę prowadzić gruntem dobrze zagęszczonym z zagęszczeniem warstwami 30 cm do wskaźnika zagęszczenia $Is=0,98$; **projektuje się pełną wymianę gruntu.**

2.3. Skrzyżowania z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzą pod lub nad istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejącego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujący przewód zabezpieczyć lub przełożyć. Szczegółowy przebieg przewodów ustalić na podstawie przekopów próbnych.

W miejscach skrzyżowań roboty prowadzić ręcznie z dużą ostrożnością. Kolidujący przewód należy podwiesić. Zachować normatywne odległości w pionie i w poziomie. Odkryte urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawić w ziemi po zakończeniu robot. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi przewodami należy skontaktować się z projektantem.

Należy zachować szczególną ostrożność przy skrzyżowaniach z gazociągami. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami branżowymi.

2.4. Odwodnienie wykopów

W przypadku gruntów spoistych odwodnienie realizować przez drenaż poziomu $\phi 100\text{mm}$ w obsypce żwirowej. W przypadku wystąpienia gruntów niespoistych odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów $\phi 51\text{mm}$. Szczegółowy rozstaw igłofiltrów ustalić podczas prac na budowie.

2.5. Uwagi końcowe

- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. Części rysunkowe i części opisowe są opracowaniami wzajemnie się uzupełniającymi - razem stanowią integralną całość.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się zarówno z projektem budowlanym jak i wykonawczym a wszelkie wątpliwości winien wyjaśniać z Projektantem.
- Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien sprawdzić lokalizację istniejących drzew w stosunku do planowanych przewodów podziemnych w razie rozbieżności rzeczywistego usytuowania drzew z mapą należy zgłosić to Projektantowi.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi uzgodnieniami,
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
- Przed wykonaniem robót budowlanych sieci i przyłącza winny zostać wytyczone w terenie przez uprawnionego geodetę,
- Wszystkie elementy instalacji sieci i przyłączy montować zgodnie z wytycznymi producenta,
- Materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich,
- Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu,
- Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami w danej branży.

2.6. Wymagania dotyczące wykonania, kontroli i odbioru robót.

Wykonanie robót, kontrolę jakości i odbiór robót sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” opracowanych przez COBRTI Instal – Zeszyt 3 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI Instal – Zeszyt 9.

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ dla projektowanej inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarzewie ul. Diamentowa, Platynowa, Młyńska

CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

W zakres robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wchodzi:

- 1) Wykopy,
- 2) Montaż sieci, studni,
- 3) Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
- 4) Wykonanie nawierzchni z tłucznia.

Kolejność realizacji zamierzeń budowlanych wg harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę.

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- istniejące uzbrojenie podziemne;
- istniejące uzbrojenie naziemne;
- istniejące drogi.

2.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do takich elementów należą:

- istniejące uzbrojenie podziemne - kable elektryczne, telekomunikacyjne, sieć wodociągowa i kanalizacja, sieć gazowa;
- istniejące uzbrojenie naziemne - linie elektryczne, telekomunikacyjne, słupy oświetleniowe;
- ruch pojazdów na istniejących drogach.

2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna być przez wykonawcę zgodnie z obowiązującą procedurą. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny być załącznikami do planu BIOZ.

2.4.1. Skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich występowania:

potknięcie się na tym samym poziomie,

poślizgnięcie się na tym samym poziomie - namoknięty grunt, lód i śnieg,

wpadnięcie do wykopu,

zasypanie - wykopy ziemne,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty - montaż deskowania i zbrojenia,

rozdeskowanie zabetonowanych elementów,

najechnanie, potrącenie przez środki transportu - drogi główne i transportowe, spadające przedmioty,
spadające elementy - teren w obrębie pracy żurawi,
kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz składowiska materiałów,
kontakt z przedmiotami szorstkimi - miejsce składowania tarcicy,
kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu - miejsce obsługi pilarek oraz elektronarzędzi,
obrażenie w skutek zimna - otwarta przestrzeń placu budowy,
porażenie prądem elektrycznym - obsługa pilarek i elektronarzędzi,
zachłapanie oczu - roboty betoniarskie,
zaprószenie oczu - obsługa pilarki, szlifowanie,
zawalenie deskowania wykopu,
hałas - prace rozbiórkowe,
wibracja - zagęszczanie gruntu,
wymuszona pozycja ciała - trudno dostępne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania deskowań.

2.4.2. Projekt organizacji robót.

Projekt organizacji będą stanowić załączniki do planu BIOZ. Sporządzony zostanie przez wykonawcę przed przystąpieniem do robót.

Szczegółowe metody realizacji poszczególnych rodzajów robót określą opracowane przez wykonawcę technologie.

2.5. Instruktaż w zakresie BHP.

Zasady postępowania w przypadku:

- zaistnienia katastrofy budowlanej,
- wystąpienia pożaru,
- zaistnienia możliwości zanieczyszczenia.

przekazywane będą w czasie instruktażu prowadzonego przez kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robót.

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej – informacja na temat konieczności stosowania określonych rodzajów środków ochrony indywidualnej przekazywana będzie na bieżąco przez brygadzystów kierujących poszczególnymi brygadami roboczymi, na których spoczywa również obowiązek egzekwowania od pracowników ich używania.

Zasady sprawowania bezpośredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac niebezpiecznych, określa kierownik budowy na tydzień przed rozpoczęciem robót, bezpośrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej.

2.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

ROBOTY ZIEMNE:

- Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót;
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót;
- Bezpieczną odległość wykonywania w/w robót, ustala kierownik budowy w

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić;

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze;
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie;
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego;

Poręcze balustrad powinno znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu;

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu;

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1m od krawędzi wykopu;

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór;

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu; Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska;

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione;

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem;

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy:

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;
- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy;

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych;

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m;

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarpy;

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem;

Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi; Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione;

- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane;

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu;

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu;

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych;

- w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;
- w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m;

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu; Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu; Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować;

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być eksploatowana dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej.

ROBOTY MONTAŻOWE:

- W czasie podnoszenia elementów należy:
 - stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
 - podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu;
 - dokonać oględzin zewnętrznych elementu;
 - stosować liny kierunkowe;
 - skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m.

2.7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.


W biurze kierownika budowy obowiązkowo przechowywana będzie następująca dokumentacja budowy:

1. dziennik budowy,
2. dokumentacja techniczna,
3. dokumenty dotyczące:
 - badań lekarskich,
 - szkolenia w zakresie bhp (wstępne ogólne, wstępne na stanowiskach pracy, wstępne podstawowe i okresowe),
 - uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się na budowie, uprawnień osób do obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, gdy takie uprawnienia są wymagane,
 - dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 - kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rys.	Nazwa	Skala
1a	Plan orientacyjny	-
1	Projekt zagospodarowania terenu	1 : 500
2	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	1 : 100/500
3	Profil podłużny rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	1 : 100/500
4	Schemat studni rewizyjnej	-

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Temat	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARZEWO UL. DIAMENTOWA, PLATYNOWA, MŁYŃSKA	
Obiekt	SIEĆ GRAWITACYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ TŁOCZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW	
Adres	Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Młyńska gm. Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie	
Branża	SANITARNA	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Kategoria obektu	XXVI	
Nr działek	Obręb 0006 Konarzewo, dz. nr 425/4, 597, 394/27, 394/15, 394/5	
Inwestor	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo Tel. 61/ 8148 315	 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. DOPIEWO
Jednostka projektowa	KONTRAKT PLAN Artur Roykowski ul. Wiosenna 29, Skórzewo 60-185 Poznań tel. 505 448 102 aroykowski@gmail.com	 KONTRAKT PLAN ARTUR ROYKOWSKI
Projektował	Podpis i pieczęćka	
mgr inż. Artur Roykowski upr. bud. WKP/0255/PWOS/05		
Asystent		
mgr inż. Jacek Skrzyniarz		

VI. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

Zestawienie decyzji, opinii i uzgodnień:

Lp.	Gestor	uwagi
1.	Warunki techniczne wydane Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Dopiewa wykonania sieci kanalizacji sanitarnej	
2.	Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej	
3.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	
4.	Uzgodnienie z Poznańskim Związkiem Spółek Wodnych	
5.	Uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie	
6.	Uzgodnienie branżowe z Zakładem Usług Komunalnych w Dopiewie	
7.	Decyzja Wójta Gminy Dopiewo z dnia 29.09.2022 r.	
8.	Pismo Gminy Dopiewo z 29.09.2022 r.	
9.	Opinia geotechniczna – styczeń 2022 r.	
10.	Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków z Poznania.	
11.	Wniosek do Enea Operator	