

ZP.271.2.12.2022.AS

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola”

W odpowiedzi na złożone pytanie do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pn.: „**Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola**” na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się do Państwa o nieznaczną modyfikację zapisów dotyczących systemu trawy syntetycznej.

Aktualnie, zapisy przedstawione w projekcie oraz SWZ, nie pozwalają nam konkurować z przedstawionym wariantem dla wymaganej nawierzchni. Zwracamy uwagę, że dla uzyskania przez Zamawiającego wysokojakościowej nawierzchni, optymalnym wyborem będzie zastosowanie połączenia włókien monofilowych oraz fibrylowanych. Włókna fibrylowane pełnią funkcje dodatkowego utrzymywania wypełnienia i nie ma efektu migracji granulatu. Pozwala to na utrzymanie właściwych parametrów użytkowych do gry. W obecnym zapisie istnieje tylko jedna możliwość dostarczenia nawierzchni 100% monofilowych, a to nie daje gwarancji właściwego funkcjonowania systemu.

W związku z powyższym, celem dostarczenia systemu nawierzchni o wysokiej jakości proszę o rozpatrzenie i następnie dopuszczenie systemu nawierzchni trawy syntetycznej o poniższych parametrach:

PARAMETRY	WYMAGANE	PROPONOWANE
skład włókna	polietylen	polietylen
rodzaj i przekrój włókna	100% monofilowe wzmocnione rdzeniem	monofilowe wzmocniony polimer, fibrylowane
wysokość włókna	min. 20 mm	min. 20 mm- max. 32 mm
dtex	min. 17.000	20.500
grubość włókna	330 μ m	360 μ m
waga całkowita nawierzchni	3.600 g/m ²	4.300 g/m ²
ilość pęczków	24.000 /m ²	19.000 pęczków/m ²
ilość włókien	385.000 /m ²	532.000/m ²

Dokumenty, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w celu potwierdzenie, że oferowana nawierzchnia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

- c) Karta techniczna maty amortyzującej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- d) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla traw i maty amortyzującej;
- e) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + prefabrykowany shockpad 10mm) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO lub kompletny raport z badań zgodnych z normą EN 15330 – 1 :2013 przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + prefabrykowany shockpad) potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej;
- f) Sprawozdanie z badań przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na reakcję na ogień potwierdzające, że oferowany system (trawa + mata prefabrykowana) spełnia wymogi normy PN -EN 13501 -1 +A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Bfl jako materiał trudno zapalny.

Podsumowując, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do postępowania system nawierzchni z trawy syntetycznej o ww. parametrach wraz ze wskazanymi dokumentami?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuści wskazane parametry trawy wraz z zał. dokumentami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszczona propozycja przez Zamawiającego ma wpływ na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu i SWZ w rozdziale 3 pkt. 3.3.(naniesione zmiany zaznaczono kolorem żółtym).

Z poważaniem,
BURMISTRZ
mgr Tadeusz Kowalski

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/tuchola> - nr ID (ID 660127) – komunikat publiczny.
- 2) a/a.