

## Warunki zamówienia – Zabudowa klimatyzacji w pomieszczeniach akumulatorowni WP-70 i WR-25:

### I. Przedmiot zamówienia

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe na „Zabudowę klimatyzacji w pomieszczeniach akumulatorowni 220V DC kotłowni WP-70 i WR-25”.

Lokalizacja obiektu:

Pomieszczenia akumulatorowni w budynkach kotłowni WP-70 i WR-25 Ciepłowni PEC Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135

### II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dobór, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch jednostek klimatyzacyjnych do pomieszczeń akumulatorowni kotłowni WP-70 i WR-25.
2. Należy przewidzieć jednostki klimatyzacyjne z funkcją pompy ciepła do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń.
3. W przypadku pomieszczenia akumulatorowni kotłowni WP-70 należy zabudować stacjonarną jednostkę **typu monoblok** (bez jednostki zewnętrznej) – brak możliwości montażu jednostki zewnętrznej na elewacji budynku.
4. W przypadku pomieszczenia akumulatorowni kotłowni WR-25 dopuszcza się zastosowanie jednostki **typu split** z jednostką zewnętrzną zamontowaną na elewacji budynku kotłowni WR.

### III. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

1. Wykonawca samodzielnie dokona niezbędnych pomiarów i oględzin pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane jednostki oraz dokona optymalnego doboru klimatyzatorów, a następnie dostarczy i zamontuje oraz uruchomi dostarczone klimatyzatory.
2. Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.
3. Powyższe roboty muszą być wykonane przy pomocy pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia, przy zastosowaniu wiedzy inżynierskiej oraz w oparciu o obowiązujące normy i przepisy szczegółowe
4. Miejsce i sposób montażu jednostek należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego tj. pracownikami działu elektrycznego (TA).

5. Po zakończeniu montażu należy dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą co najmniej:
  - a. niezbędne protokoły z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej zabudowanych jednostek,
  - b. karty katalogowe i świadectwa/certyfikaty producenta,
  - c. instrukcje obsługi zabudowanych urządzeń.
6. Zabudowane urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz posiadać oznaczenie CE i instrukcję obsługi w języku polskim.
7. **Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zabudowanych klimatyzatorów, a czas dotarcia pracownika serwisu na miejsce w przypadku usterki urządzeń nie będzie dłuższy niż 48h od momentu zgłoszenia.**
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować rejon prowadzonych prac i przekazać teren Zamawiającemu w stanie możliwie jak najbardziej zbliżonym do stanu pierwotnego
9. Wszystkie odpady i złom powstałe w trakcie prowadzonych prac utylizuje Wykonawca jako ich wytwórca, który nie prowadzi instalacji w rozumieniu ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Wykonawca jest zobligowany do postępowania zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 695 ).  
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów w sposób selektywny.
10. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zgłosić swoich pracowników do działu BHP Zamawiającego, gdzie będą poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na obiektach PEC Gliwice.
11. Wykonawca zapozna się z aktualnymi zapisami „Regulaminem BHP określającego ogólne zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące obcych Wykonawców oraz Podwykonawców działających na terenie i w obiektach PEC Gliwice Sp. z o.o.” i zobowiąże się do stosowania wszystkich postanowień w nim zawartych.  
Zamawiający przekaze Wykonawcy powyższy regulamin.
12. **Oferent powinien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, codziennie w dni robocze w godzinach 7.00 do 15.00, uzgadniając uprzednio termin z przedstawicielami Zamawiającego.**
13. Do oferty należy dołączyć szczegółowe warunki gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia.
14. Termin realizacji zadania: **do 30.12.2023**

**Osoba do kontaktu:** Marcin Drozdowski – Mistrz Elektryk tel. 501 397 787

e-mail: m.drozdowski@pec.gliwice.pl