



Stary Sącz, dnia 05.05.2023

Zn. spr.: SA.270.6.2023  
/pocztą elektroniczną/

### Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Zakup energii elektrycznej na potrzeby Nadleśnictwa Stary Sącz**”.

#### I. ODPWIEDŹ NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający, **Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz** zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

#### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści usunięcie zapisu o karach umownych za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego i Wykonawcy? W chwili obecnej kary są rażąco wygórowane. Jednocześnie powoduje to, że wykonawcy nie mają żadnej racjonalnej możliwości oceny ryzyka w zakresie kar umownych. Jest to o tyle niekorzystne dla Zamawiającego, że spowoduje złożenie oferty przez podmiot/y które założą ogromne kwoty skrajnie zwiększając cenę oferty albo brak będzie jakichkolwiek rozsądnych ofert w postępowaniu.

#### Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego i Wykonawcy.

**Pytanie nr 2:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający nie jest podmiotem który wytwarza energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.)

**Odpowiedź na pytanie 3:**

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie ujmował PPE z prosumencką instalacją wytwórczą.

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: UMOWA par. 9 ust 9 w brzmieniu: "W przypadku braku kontaktu ze strony Wykonawcy po 48h od przesłania elektronicznego zapytania na adres wskazany w par. 8 ust 14 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki."

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy profesjonalnego podejścia do procesu zmiany

sprzedawcy i należytego wykonania umowy. Wskazana w Załączniku nr 2 do SWZ §9 ust. 9 kara jest karą niewspółmiernie niską w stosunku do kosztów, jakie Zamawiający może ponieść w wyniku braku wykonania czynności, do których Wykonawca jest zobowiązany. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu, ale wyraża zgodę na jego modyfikację.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w załączniku nr 2 – Postanowienia Umowne do SWZ:

a) w § 8 ust. 13 i 14 - który otrzymuje brzmienie:

„ust.13. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy jest Pani/Pan.....,tel.....,email:.....”

„ust.14. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest Pan Tomasz Wydrzyński, tel. 18 4460991 w.29, e-mail: [tomasz.wydrzynski@krakow.lasy.gov.pl](mailto:tomasz.wydrzynski@krakow.lasy.gov.pl)”

b) w § 9 ust. 9 , który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku braku kontaktu ze strony Wykonawcy po 3 dniach roboczych od przesłania elektronicznego zapytania na adres wskazany w § 8 ust 13 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.”

#### **Pytanie nr 5:**

W przypadku braku zgody na odstąpienie od zapisu Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu na np. 5 dni roboczych?

#### **Odpowiedź na pytanie 5:**

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 4.

#### **Pytanie nr 6:**

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ - Wykaz punktów PPE.

Zwracamy się z wnioskiem o podanie szacowanego zużycia energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia dla punktów poboru w grupach taryfowych B22 i C12b w podziale na poszczególne strefy rozliczeniowe. Podział wolumenu na poszczególne strefy rozliczeniowe umożliwi Wykonawcy dokonanie dokładniejszej wyceny przedmiotu zamówienia a tym samym przedstawienie korzystniejszej ceny jednostkowej.

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Dla taryfy B22 szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia dla punktu poboru energii w grupie taryfowej:

B22 – w strefie 1 wynosi - 30,83 MWh w strefie 2 - 73,51 MWh -/+ 20% opcja,

C12b – dzień wynosi – 1,4 MWh noc – 0,919 MWh -/+ 20% opcja,

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ - Wykaz punktów PPE oraz załącznika nr 4 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Podstawowe informacje - ilość układów pomiarowych rozliczających zużyta energię elektryczną

Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację oraz ujednoczenie ilości punktów poboru objętych przedmiotowym postępowaniem. W załączniku nr 1 – Wykaz punktów PPE występuje 7 punktów, z kolei w załączniku nr 4 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Podstawowe informacje, Zamawiający wskazał na 2 punkty poboru.

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SWZ powinno być 7 punktów poboru energii elektrycznej, w związku z powyższym zostaje zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ w tym zakresie.

**Pytanie 8:**

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Podstawowe informacje - sposób rozliczenia.

Czy Zamawiający wymaga aby część lub całość sprzedawanej energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł energii? Zamawiający w SWZ nie wskazał na wymóg zapewnienia energii z OZE potwierdzonych Gwarancjami Pochodzenia, jednak w załączniku nr 4 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – podstawowe informacje - sposób rozliczenia, Zamawiający wymaga aby w części faktury dotyczącej rozliczenia Wykonawca umieścił poza ceną jednostkową energii elektrycznej również cenę gwarancji pochodzenia. Wykonawca ponadto wskazuje, że Gwarancje Pochodzenia są wystawiane na faktyczny wolumen dostarczonej energii czyli po danym okresie dostawy. Energia elektryczna musi być rzeczywiście wytworzona i wprowadzona do sieci elektroenergetycznej co poświadcza właściwy Operator Systemu Dystrybucyjnego/Przesyłowego.

Przyjętą praktyką jest zapewnienie Gwarancji Pochodzenia za okres półrocza, z terminem dostarczenia do 120 dni po wskazanym okresie. Termin wynika z procedur niezależnych od Wykonawcy związanych z wytworzeniem i wprowadzeniem energii do sieci przez Wytwórcę, poświadczeniem przez właściwego OSD/OSP, wydaniem Gwarancji Pochodzenia przez Urząd Regulacji Energetyki oraz uwidocznieniem na właściwym rejestrze prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, wydaniem Certyfikatu poświadczającego na wniosek Wykonawcy oraz przekazaniem dokumentu do Klienta. Z uwagi na powyższe, nie ma możliwości aby informacja o Gwarancjach Pochodzenia była widoczna na fakturze rozliczeniowej za dany okres sprzedaży.

**Odpowiedź na pytanie 8:**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SWZ w tym zakresie, gdzie w podstawowych informacjach wiersz sposób rozliczenia otrzymuje brzmienie:

„W części faktury dotyczącej rozliczenia Wykonawca umieści informacje o numerze PPE, dane lokalizacyjne PPE, grupa taryfowa, daty odczytów, zużycie w strefach w okresie rozliczeniowym, cena jednostkowe energii elektrycznej, wartość netto, wartość podatku VAT i wartość brutto.”

**Pytanie 9:**

Dotyczy § 7 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń na podstawie faktur papierowych? Wykonawca jednocześnie wskazuje, że możliwa jest funkcjonalność e-faktury w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta 9 e-BOK).

Wykonawca może ponadto zapewnić przekazywanie faktur na adres e-mail poprzez przesyłanie obrazu faktury (kopia) niezwłocznie po jej wystawieniu z jednoczesnym doręczeniem faktury w wersji papierowej, Wykonawca nie posiada jednocześnie funkcjonalności umożliwiającej przesyłanie faktury elektronicznej na adres e-mail.

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur w wersji papierowej. Zamawiający dokonał zmiany zapisów § 7. pkt. 4. Załącznika 2 do SWZ.

**Pytanie 10:**

Dotyczy § 8 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wykorzystania planowanych ilości zużycia energii? Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wykorzystanie planowanych ilości w ramach niniejszej umowy, odpowiednio wcześniej poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przekroczenia oraz zobowiązuje się do zapłaty należności za całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej daty zakończenia umowy? Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej kontrolowanie wykorzystania planowanych ilości energii do odgórnie przyjętej wartości.

**Odpowiedź na pytanie 10:**

Zamawiający sam będzie kontrolował planowane zużycie energii elektrycznej i zobowiązuje się zapłacić za całość zrealizowanej dostawy w okresie obowiązywania umowy.

Wartości wskazane w umowie są wartościami szacunkowymi wyliczonymi na podstawie zużycia z roku 2022 . Jednocześnie Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wysokości +/- 20 % względem wykazanej ilości.

**Pytanie 11:**

Dotyczy § 9 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od przyjętej kary umownej w przypadku braku kontaktu ze strony Wykonawcy po 48h od przesłania elektronicznego zapytania w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.

Wykonawca przypomina, że Zamawiającemu przysługują bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakości obsługi określone w prawie energetycznym. Nakładanie dodatkowego obowiązku pokrywania kar jakie miałyby ponosić Wykonawca narusza równouprawnienie stron w stosunku cywilnoprawnym.

**Odpowiedź na pytanie 11:**

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 4.

**Pytanie 12:**

Dotyczy § 11 ust. 5 pkt c) załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu zobowiązującego Wykonawcę do występowania ze stosownym wnioskiem dla sporządzenia stosownego aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (wprowadzenie nowej mocy umownej, zmiana grupy taryfowej). Wskazane czynności następują poprzez dokonanie stosownych zmian w umowach o świadczenie usług dystrybucji i nie dotyczą dostawy energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, które winne być tym samym samodzielnie dokonane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie 12:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w tym zakresie.

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający **Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz** zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, w następujący sposób:

1. Zmienia się treść załącznika nr 2 – postanowienia umowne do SWZ w zakresie wskazanym wyżej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
2. Zmienia się treść załącznika nr 4 do SWZ- SOPZ w zakresie wskazanym wyżej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**II. POUCZENIE**

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXI SWZ.

Załącznik:

1. Zmienione Postanowienia Umowne – Załącznik nr 2 do SWZ
2. Zmieniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 4 do SWZ.

**Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Stary Sącz**

**Rafał Tokarz**  
/podpisano elektronicznie/

