

NUMER POMIESZCZENIA	0.01 1.00 1.01 1.05 1.09	1.02 1.03 1.04	1.06 1.07 1.08	zew.	1.06 1.07 1.08	1.06 1.07 1.08	1.06 1.07 1.08	1.06 1.07 1.08					zew	
MOC ZAINSTALOWANA [kW]	0.3	0.4	0.3	0.1	2	2	2	2	0.5	2	6	0.05	0.5	5.5
NR OBWODU	01	02	03	zew	04	05	06	07	13	08	09	10	12	11
										w dostawie wykonawcy instalacji wentylacji	w dostawie wykonawcy instalacji wentylacji	w dostawie wykonawcy instalacji wentylacji		

UWAGI:
1. obwód oświetlenia wiatrołapu (pom. 1.00) i korytarza (pom. 1.01) załączany poprzez przyciski dzwonkowe i przekaźnik bistabilny (z pominięciem opraw awaryjnych i ewakuacyjnych)
2. oświetlenie wózkowni (pom. 0.01) załączane wewnętrznym czujnikiem ruchu

UWAGI:
1. obwód oświetlenia wiatrołapu (pom. 1.00) i korytarza (pom. 1.01) załączany poprzez przyciski dzwonkowe i przekaźnik bistabilny (z pominięciem opraw awaryjnych i ewakuacyjnych)
2. oświetlenie wózkowni (pom. 0.01) załączane wewnętrznym czujnikiem ruchu

BIURO PROJEKTOWE
ARCO Rafał Kozłowski
ul. A.G.Siedleckiego 8/16
85-868 Bydgoszcz
tel. 692 48 75 73
www.arco.az.pl
biuro@arco.az.pl

INWESTOR
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na żłobek.
dz. nr ewid. 106,107,108,109, obręb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

PROJEKTOWAŁ:
inż. Roman Kwiatek
Nr upr. WBPP-NB-7210/6/82
upr. w spec. inst.-inż. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Renata Kozłowska

SPRAWDZIŁ:
inż. Tadeusz Ambroziak
Nr upr. 7210/265/76
upr. w spec. inst.-inż. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

TEMAT RYSUNKU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SKALA -:-
FORMAT 297x600

BRANŻA	ETAP	NR RYSUNKU	DATA	STRONA
ELE	BUD	E-04	04.2020	