

Świnoujście, dnia 07.03.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.4.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu
i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.4.2023 pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody
powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie:

„ 1/ Proszę o określenie
pojemności magazynu energii wyszczególnionego w PFU pkt. B.1.4.1”

Odpowiedź:

Pojemność magazynu energii powinna wynikać z energochłonności zaprojektowanego wyposażenia i ma zapewnić możliwość skonsumowania zgromadzonej energii bez jej zwrotu do sieci dostawcy podczas okresu maksymalnej produkcji instalacji fotowoltaicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Binkiewicz
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych