
A B
600x400mm V = 2055,0m³/h w = 2,38 m/s
Kratka pecznieiąca typu ALFA FR GRILLE EIR20 395x595mm
Czerpnia ścienna typu CW 400x600mm
Rewizja typu FAD 300x200mm
500x400mm V = 2055,0m³/h w = 2,85 m/s
0,11 +20°C
SVN 250mm V = 123,2 m³/h w = 3,08 m/s
Do nasady hybrydowej typu WH-16 II bieg podstawa kwadratowa parametrach : Lw = 150,0 m³/h Dp =32 Pa Nsmax = 10W/1x230V
0,01a +24°C
0,03 +24°C
0,03a +24°C
Do nasady hybrydowej typu WH-16 II bieg podstawa kwadratowa o parametrach : Lw = 150,0 m³/h Dp =32 Pa Nsmax = 10W/1x230V
Do nasady hybrydowej typu WH-16 II bieg podstawa kwadratowa o parametrach : Lw = 91,0 m³/h Dp =40,3 Pa Nsmax = 10W/1x230V
0,01 +24°C
0,02 +24°C
Kratka wywiewna KH o wym.260x225mm V = 75,0m³/h
Kratka wywiewna KH o wym.260x225mm V = 91,0m³/h
Kratka wywiewna KH o wym.260x225mm V = 75,0m³/h
Rewizja typu FAD 250x150mm
Rewizja typu FAD 300x200mm
SHR 400x250mm V = 246,4 m³/h w = 1,27 m/s
SVN 250mm V = 123,2 m³/h w = 3,08 m/s
SVN 250mm V = 140,3 m³/h w = 3,08 m/s
SHR 400x250mm V = 210,5 m³/h w = 1,08 m/s
SVN 250mm V = 140,3 m³/h w = 3,08 m/s
SVN 250mm V = 140,3 m³/h w = 3,08 m/s
350x550mm V = 595,4 m³/h w = 1,35m/s
SVN 250mm V = 140,3 m³/h w = 3,08 m/s
SHR 400x250mm V = 210,5 m³/h w = 1,08 m/s
SVN 250mm V = 140,3 m³/h w = 3,08 m/s
SHR 400x250mm V = 210,5 m³/h w = 1,08 m/s
0,12a +20°C
0,12 +24°C
500x500mm V = 2055,0m³/h w = 2,28 m/s
Rewizja typu FAD 250x150mm
350x550mm V = 1459,7m³/h w = 3,31m/s
350x350mm V = 1319,4m³/h w = 2,99 m/s
350x350mm V = 1179,1 m³/h w = 2,67 m/s
0,13 +16°C
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna typu AHU-1 o parametrach : Lw = 2055,0/2055,0m³/h Dp =310/310 Pa Nsmax = 2x0,68 kW/3x400V Qn = 12kW/3x400V
0,25 +16°C
0,26 +16°C
200x250mm V = 210,8 m³/h w = 1,46 m/s
Rewizja typu FAD 200x100mm
350x350mm V = 1038,8 m³/h w = 2,36 m/s
350x200mm V = 298,8m³/h w = 3,57m/s
200x200mm V = 448,4 m³/h w = 3,11 m/s
SHR 300x150mm V = 118,8m³/h w = 1,47 m/s
0,24 +20°C
SHR 200x150mm V = 60,0 m³/h w = 1,13 m/s
SHR 200x150mm V = 64,4 m³/h w = 1,22 m/s
0,23 +24°C
SHR 200x150mm V = 64,4m³/h w = 1,22 m/s
SHR 200x150mm V = 60,0 m³/h w = 1,13 m/s
SHR 200x150mm V = 86,4 m³/h w = 1,63 m/s
SHR 200x150mm V = 86,4 m³/h w = 1,63 m/s
SR-E Ø125mm V = 50,0 m³/h w = 1,13 m/s
0,21 +20°C
0,21a +24°C
Rewizja typu KR 180x80mm
0,22 +24°C
0,24 +24°C
0,25 +16°C
0,26 +16°C
200x200mm V = 150,8 m³/h w = 1,05 m/s
Do wentylatora dachowego typu WDc/s 16-1450-L1 o parametrach : Lw = 242,0 m³/h Dp =126,0 Pa Nsmax = 34W/1x230V
SHR 200x150mm V = 87,8 m³/h w = 1,66 m/s
SHR 200x150mm V = 87,8 m³/h w = 1,66 m/s
SHR 200x150mm V = 87,8 m³/h w = 1,66 m/s
0,18a +20°C
0,18 +20°C
SHR 200x150mm V = 76,0 m³/h w = 1,44 m/s
SHR 200x150mm V = 76,0 m³/h w = 1,44 m/s
SHR 300x150mm V = 122,1 m³/h w = 1,61 m/s
0,15 +24°C
0,16 +24°C
0,16a +16°C
SR-E Ø125mm V = 34,5 m³/h w = 0,78 m/s
250x200mm V = 489,4 m³/h w = 2,72 m/s
200x200mm V = 253,8 m³/h w = 1,75 m/s
250x200mm V = 687,7 m³/h w = 3,82 m/s
250x200mm V = 450,1 m³/h w = 2,50 m/s
200x200mm V = 326,0 m³/h w = 2,25 m/s
250x200mm V = 665,8 m³/h w = 3,14 m/s
0,17 +24°C
0,17a +20°C
Ø125mm
Do nasady hybrydowej typu WH-16 podstawa kwadratowa o parametrach : Lw = 300 m³/h Dp =55,0 Pa Nsmax = 10W/1x230V
SR-E Ø125mm V = 50,0 m³/h w = 1,13 m/s
SHR 300x200mm V = 237,6m³/h w = 2,21m/s
SR-E Ø125mm V = 35,0 m³/h w = 0,85 m/s
0,14 +20°C
200x200mm V = 180,8 m³/h w = 1,14 m/s
200x150mm V = 87,8 m³/h w = 0,81 m/s
Rewizja typu FAD 200x100mm
200x200mm V = 210,8 m³/h w = 1,46 m/s
200x200mm V = 150,8 m³/h w = 1,05 m/s
0,20a +20°C
0,20 +16°C
SR-E Ø125mm V = 19,2 m³/h w = 0,45 m/s
Ø125mm
Ø125mm
Ø160mm
Ø125mm
0,19 +24°C
SR-E Ø125mm V = 56,7 m³/h w = 1,28 m/s
Do nasady hybrydowej typu WH-16 podstawa kwadratowa o parametrach : Lw = 75,0 m³/h Dp =46,0 Pa Nsmax = 10W/1x230V
Układ sterowania automatycznego w funkcji czasu typu MTP-C - sterowanie pracą dwóch nasad hybrydowych w dwóch strefach
Układ sterowania automatycznego w funkcji czasu typu MTP-C - sterowanie pracą jednego wentylatora w jednej strefie
Kratka wywiewna KH o wym.260x225mm V = 75,0m³/h
Do wentylatora dachowego typu WDc/s 12,5-1450-L1 o parametrach : Lw = 147,5 m³/h Dp =78,3 Pa Nsmax = 9W/1x230V
Rewizja typu FAD 300x200mm
SR-E Ø125mm V = 30,0 m³/h w = 0,68 m/s
Rewizja typu FAD 300x200mm
800x300mm V = 265,0m³/h w = 3,17 m/s
Rewizja typu FAD 300x200mm
Do wentylatora dachowego typu WDc/s 12,5-1450-L1 o parametrach : Lw = 176,7 m³/h Dp =77,0 Pa Nsmax = 12W/1x230V
Układ sterowania automatycznego w funkcji czasu typu MTP-C - sterowanie pracą dwóch wentylatorów w dwóch strefach
Układ sterowania automatycznego w funkcji czasu typu MTP-C - sterowanie pracą pięciu nasad hybrydowych w pięciu strefach
Rewizja typu KR 180x80mm
0,05 +20°C
0,08 +16°C
0,09 +20°C
600x300mm V = 2055,0m³/h w = 3,57 m/s
SR-E Ø125mm V = 60,0 m³/h w = 1,13 m/s
Ø125mm
SR-E Ø125mm V = 68,7 m³/h w = 1,55 m/s
Kratka wywiewna KH o wym.260x225mm V = 91,0m³/h
0,09 +24°C
Ø125mm
Rewizja typu KR 180x80mm
Do nasady hybrydowej typu WH-16 II bieg podstawa kwadratowa o parametrach : Lw = 91,0 m³/h Dp =40,3 Pa Nsmax = 10W/1x230V
SR-E Ø125mm V = 56,2 m³/h w = 1,27 m/s
0,08a +24°C
0,08b +24°C
SR-E Ø125mm V = 48,6 m³/h w = 1,10 m/s
0,04 +24°C
0,05a +16°C
0,05b +16°C
Rewizja typu FAD 300x200mm
600x400mm V = 2055,0m³/h w = 2,38 m/s
Wyrzutnia ścienna typu CW 600x400mm
Do nasady hybrydowej typu WH-16 II bieg podstawa kwadratowa o parametrach : Lw = 110,1 m³/h Dp =38 Pa Nsmax = 10W/1x230V
SR-E Ø125mm V = 33,9 m³/h w = 0,77 m/s
SR-E Ø125mm V = 30,0 m³/h w = 0,68 m/s
KINEZOTERAPIA - LECZENIE ZIMNEM
LASEROTERAPIA
ELEKTROTERAPIA - PRĄDY
ŚWIATŁOLECZNICTWO
EKG
FIZ.
REJ.
ZAB.
ZAB.
ZAB