

**PRZELAZ A-A**

humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw

0.63 2.23 2.75 9.96 2.75 2.23 0.69

chodnik jezdnia jezdnia chodnik

1 1 2 2

1-3% 2% 2% 1-3%

81.21 81.16 81.10 81.23 81.25

oś jezdni

granicą istniejącego pasa drogowego

obrzeże chodnikowe betonowe 8x30cm na ławie z oporem C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem (C 12/15) wyniesiony do 12cm

8 cm - kostka brukowa betonowa z mikrofazą, typu "Behaton", kolor szary

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20 cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm ▼ E2≥100MPa

22 cm - warstwa kruszywa związanego cementem C3/4 ▼ E2≥50MPa

25cm - warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ▼ E2≥25MPa

Całkowita grubość 78cm

kruszywo łamane 8/16mm owinięte geowłókniną igłowaną polipropylenową

rura drenarska o śr. 300mm

krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem (C 12/15) wyniesiony do 12cm

obrzeże chodnikowe betonowe 8x30cm na ławie z oporem C12/15

nasyp budowlany (piasek)

0.30 0.30 0.60 1.20 79.38

8 cm - kostka brukowa betonowa z mikrofazą typu "Cegła", kolor szary

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15 cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm


22 cm - warstwa kruszywa związanego cementem C3/4

Całkowita grubość 48cm

Połączenie ul. Komornickiej z ul. Żabikowską

ul. Komornicka

ul. Żabikowska



8 cm - kostka brukowa betonowa z mikrofazą, typu "Behaton", kolor szary	
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)	
20 cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm ▼ E2≥100MPa	
22 cm - warstwa kruszywa związanego cementem C3/4 ▼ E2≥50MPa	
25cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ▼ E2≥25MPa	
Całkowita grubość 78cm	

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak	
		ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina	
Inwestor:		Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62 - 052 Komorniki	
Temat			
Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach			
Projektował	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	Nr uprawnień WKP/0257/POOD/08	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Paweł Szczepaniak	Nr uprawnień WKP/0358/PWOD/17	Podpis
Opracował	inż. Karolina Parcheta	Nr uprawnień -	Podpis
Nazwa rysunku			
Przekrój normalny			
Data	Faza	Skala	Nr. rys.
09.2024	Projekt wykonawczy (techniczny)	1:50	3