



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, 27.05.2021 r.

ZP.271.4.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Borelowskiego w Przemyślu – I etap.

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Wykonawca ma montować zestawy LAN, jeżeli nie będą instalowane przewody i zakończenie szafą?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie robót I etapu planowane jest wykonanie kompletnych PEL zgodnie z projektem. Okablowanie LAN zostanie wykonane w następnym etapie robót i nie wchodzi w zakres I etapu.

Pytanie 2

Proszę podać kategorię i typ modułów RJ45 / UTP czy STP /

Odpowiedź Zamawiającego:

Gniazda RJ45 cat. 6 typu U/UTP.

Pytanie 3

Czy zastosować przewody YDY, czy N2XH-J?

Odpowiedź Zamawiającego:

Typy przewodów stosować zgodnie z projektem jak podano na schematach i planach instalacji.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. A/a