



Piwniczna-Zdrój, 25.05.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.1.5.2022

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w Trybie podstawowym pn. „Budowa drogi leśnej Majerz Mury - II postępowanie”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło następujące pytanie dotyczące treści SWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.1129 t.j.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

W przedmiarach robót:

a) dla etapu 1 w poz.3.3 ujęto "wykonanie umocnienia rowu w formie kaskad z drewna okrągłego....rozstaw kaskad uzależniony od spadku podłużnego" w ilości 7 kpl a w poz 4.2.10 " wykonanie umocnienia wypadu przepustu z drewna okrągłego...) w ilości 3kpl

b) dla etapu 2 w poz.3.3 ujęto "wykonanie umocnienia rowu w formie kaskad z drewna okrągłego....rozstaw kaskad uzależniony od spadku podłużnego" w ilości 99kpl a w poz 4.2.10 " wykonanie umocnienia wypadu przepustu z drewna okrągłego...) w ilości 3kpl.

Uprzejmie prosimy zastąpienie ilości jednostek w w/w pozycjach z kpl na m³ gdyż jedynie wtedy można będzie rzetelnie wycenić ich wartość.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na wniosek Nadleśnictwo Piwniczna podaje wyliczone w m³ ilości drewna dla robót ujętych w dokumentacji projektowej:

Etap 1:

Poz. 3.3. dla 7 szt. kaskad z drewna okrągłego: 0.53 m³

Poz. 4.2.10 dla przepustu PP-01 wypad z drewna okrągłego (2 segmenty): 0.65 m³

Etap 2:

Poz. 3.3. dla 99 szt. kaskad z drewna okrągłego: 7.54 m³

Poz. 4.2.10. wypad z drewna okrągłego dla przepustów łącznie: 3.58 m³

PP-03 wypad z drewna okrągłego (2 segmenty): 0.65 m³

PP-04 wypad z drewna okrągłego (3 segmenty): 0.97 m³

PP-06 wypad z drewna okrągłego (3 segmenty): 0.97 m³

PP-07 wypad z drewna okrągłego (3 segmenty): 0.97 m³

Wyżej wymieniona zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia oraz nie wpływa na treść złożonej oferty w związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert. Przedmiotowa modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy składaniu oferty.

Wobec tego, że Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiedzi SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert albo ofert podlegającym negocjacom.

Z poważaniem,
Stanisław Michalik
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/