



UWAGA:
PRZED ZAWOREM ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP HA lub HD.
W NAWIASACH PRZY CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTACH POZIOMÓW KANALIZACYJNYCH PODANO WZGLĘDNE RZĘDNE UKŁADZENIA DNA RUROCIĄGÓW KS (poziom odniesienia $\pm 0,00=101,40m$).
PRZYBORY SANITARNE WYPOSAŻYĆ W TERMOSTATYCZNE BATERIE NATRYSKOWE I UMYWALKOWE/ZLEWOZMYWAKOWE, DEDYKOWANE DO WSPÓŁPRACY Z ZASTOSOWANYMI PODGRZEWACZAMI ELEKTRYCZNYMI. MAKSYMALNĄ TEMPERATURĘ CIEPŁEJ WODY NALEŻY OGRANICZYĆ NA POSZCZEGÓLNYCH BATERIACH TERMOSTATYCZNYCH LUB BEZPOŚRĘDNIEM W PODGRZEWACZU DO 43°C (DLA UMYWALEK I ZLEWOZMYWAKA) ORAZ DO 38°C (DLA NATRYSKÓW).

ŚREDNICE RUR PP PN10 j.n.:
Ø20 - 20x2,3 PP,
Ø25 - 25x2,3 PP,
Ø32 - 32x2,9 PP,
Ø40 - 40x3,7 PP,
Ø50 - 50x4,6 PP,
Ø63 - 63x5,8 PP,
Ø75 - 75x6,8 PP.

OZNACZENIA	
	INSTALACJA WODY ZIMNEJ
	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
	INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
	ZAWÓR ODCINAJĄCY
	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
	PION KAN. SANITARNEJ
	POUMYWALKOWY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY P=3,5 kW, 1x230V
	PRYSZNICOWY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY P=5,5 kW, 1x230V

INWESTOR:		Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia		
INWESTYCJA: Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budową infrastruktury towarzyszącej				
LOKALIZACJA: dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.				
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl		
NAZWA RYSUNKU: Budynek sanitarno-socjalny rzut przyziemia - instalacja wod.-kan.		SKALA: 1:100	BRANŻA: Sanitarna	
FAZA: PT		DATA: 02.11.2022 r.		NR ARKUSZA IS-01
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Piechowski	KUP/0070/PWBS/17	SANITARNA	