






LEGENDA		Zewnętrzna instalacja elektryczna nn-0,4kV			
		Rura osłonowa HDPE 110			
		SŁUP OŚWIETLENIOWY 6m + wysięgnik OC S 1/1/10 + fundament F100/30 + 1x oprawa drogowa LED 35W, 4000lm, RA>80, IP66, IK08			
		SŁUP OŚWIETLENIOWY 16m + poprzeczka H 3,0m + fundament F-2 + 4x naświetlacz 600W 84794lm, RA>70, IP65, IK08			
		SŁUP OŚWIETLENIOWY 16m + poprzeczka H 3,0m + fundament F-2 + 4x naświetlacz 900W 125153lm, RA>70, IP65, IK08			
Uwaga: -Miejsca wejść do budynku instalacji elektrycznych uszczelnić systemowym rozwiązaniem wodo-gazoszczelnym. -W jednym przepięśle należy układać tylko jeden kabel.					
INWESTOR:		Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia			
INWESTYCJA:		Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budową infrastruktury towarzyszącej			
LOKALIZACJA:		dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakleński, woj. kuj.-pom.			
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wądkowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-620-777 e-mail: psbud@interia.pl			
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	SZKICA:		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		1:500	Elektryczna		
PAZA:		DATA:	NR ARKUSZA		
PZT		01.2023 r.	E-PZT		
FUNKCJA:		AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT		mgr inż. Karol Mieszkowski		POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE		Anna Mieszkowska			