

Gdańsk, dnia 2018-10-31

ONS.9022.8.232.2018.LZ

SKALA Sp. z o.o.

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), w związku z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) oraz art. 104 k.p.a. – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku [] ze SKALA Sp. z o.o. pełnomocnika: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, z dnia 09.10.2018 r. (wpływ 15.10.2018 r.) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu w pomieszczeniach Działu Centralnej Sterylizatorni planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu nowego, wolnostojącego budynku Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod adresem: Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, działka nr 29/3, 62, 30, 31,

orzeka

wyrazić zgodę na obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu w pomieszczeniach:

1. nr 39 – Pomieszczenie mycia i dezynfekcji – o powierzchni 32,49 m²
2. nr 42 – Pomieszczenie kontroli i pakietowania – o powierzchni 52,30 m²
3. nr 51 – Wyładunek sterylny – o powierzchni 26,46 m²

jako pomieszczeniach stałej pracy, zlokalizowanych w budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod adresem: Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, działka nr 29/3, 62, 30, 31, pod warunkiem:

1. Projekt Działu Centralnej Sterylizatorni wraz z projektem wentylacji należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 09.10.2018 r. [] ze SKALA Sp. z o.o. pełnomocnik: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, zwrócił się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zgodę na obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu w pomieszczeniach Działu Centralnej Sterylizatorni w budynku Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, działka nr 29/3, 62, 30, 31. Łącznie budynek będzie zawierał 87 unitów stomatologicznych. Za zaopatrzenie w materiały sterylne stanowisk stomatologicznych odpowiedzialna będzie projektowana na kondygnacji piwnicy jednostka centralnej sterylizacji. W Centralnej Sterylizatorni przewiduje się zatrudnienie czterech osób, których pobyt we wnioskowanych pomieszczeniach, ze względu na proces technologiczny będzie dłuższy niż 4 godziny dziennie. W obrębie wnioskowanych pomieszczeń nie przewiduje się czynników szkodliwych dla zdrowia.

Zgodnie z § 14 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Rozkład wnioskowanych pomieszczeń o funkcjach pomocniczych przedstawiono na rysunku nr

A 02A „RZUT PIWNICY – POMIESZCZENIA CS”, projektant: mgr inż. arch.
[] opracował: [] data opracowania: 11.2018 r.,
będącym załącznikiem do niniejszej decyzji.

W celu częściowego zmniejszenia niezgodności z przepisami oraz normatywnego doświetlenia światłem naturalnym zaprojektowano żelbetowy mur oporowy znajdujący się w odległości 200 cm od okien projektowanych pomieszczeń. Pozwoliło to na obniżenie terenu przy budynku uzyskując w ten sposób sztuczne zagłębienie i zarazem przestrzeń doświetlającą. Rzędna projektowanego dna obniżenia znajduje się 5 cm poniżej poziomu wykończonej posadzki pomieszczeń. Wysokość wnioskowanych pomieszczeń wyniesie 3,0 m. Projektowane okna spełniają warunek powierzchniowy 1/8 części pola podłogi pomieszczeń.

Układ wentylacji sterylizatorni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będzie zlokalizowany w pomieszczeniach piwnicznych. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z układem odzysku ciepła. Układ wentylacji oparto na centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w części garażowej piwnicy.

Wentylację zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić przepływ powietrza z pomieszczenia o niższym zagrożeniu zanieczyszczeniem do pomieszczenia o wyższym zagrożeniu zanieczyszczeniem biologicznym. W pomieszczeniach o najwyższej klasie sterylności materiałów (Pomieszczenie kontroli i pakietowania oraz Wyładunek sterylny) jako nawiew zastosowane będą nawiewniki z filtrem klasy HEPA H12. Dodatkowo aby zabezpieczyć pomieszczenia przed zanieczyszczeniem w pomieszczeniach będzie utrzymywane nadciśnienie wywołane 15% różnicą pomiędzy powietrzem nawiewanym, a wywiewanym. Aby zapewnić prawidłowe otwieranie drzwi w ścianach nad drzwiami zamontowane będą zawory upustowe nadciśnieniowe.

W ocenie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy obniżeniu poziomu podłogi poniżej terenu pomieszczeń nr 39, nr 42, nr 51, jest możliwe zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych we wnioskowanych pomieszczeniach, przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji.

Zgoda niniejsza nie jest równoznaczna z uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

I. **Otrzymuje** jako strona (za dowodem doręczenia):

1. SKALA Sp. z o.o., [] Poznań
+ decyzja płatnicza + dokumentacja
na adres korespondencyjny:

[]

II. Do wiadomości: I.aa



Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Tomasz Augustyniak