

Piotrków Trybunalski, 98.11.18

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Podole 7/9 tel. (0-44) 647 23 93
MZGK Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

WYNIKI ANALIZ WODY

PPR "NIECHCICE" Sp. z o.o.
z dnia 98.11.12

Miejsce pobrania prób	Norma	hydrofornia woda uzda- tniona	studnia woda surowa	studnia - Gieski nr1 surowa	studnia - Gieski S-1 surowa
Numer próby		3705	3706	3707	3708
Czas pobrania próby (gg.mm)		9.50	10.00	10.50	11.10
Zapach	3 -naturalny nieuciążliwy	1N	1N	1N	1N
Barwa mg Pt/dm ³	20	15	20	25	25
Mętność mg/dm ³	5	< 1.0	< 1.0	1.0	1.0
Odczyn pH	6.5 - 8.5	7.0	7.1	7.5	7.3
Subst. rozpuszczone mg/dm ³	800	263	244	237	218
Twardość ogólna mgCaCO ₃ /dm ³	500	192	200	184	180
Utlenialność mg O ₂ /dm ³		2.6	2.5	2.5	2.7
Chlorki mg Cl/dm ³	300	2.00	1.50	3.00	3.00
Amoniak mg N/NH ₄ /dm ³	0.5	0.30	0.30	n.w.	0.40
Azotyny mg N/NO ₂ /dm ³		0.007	n.w.	n.w.	0.001
Azotany mg N/NO ₃ /dm ³	10	< 0.10	< 0.10	0.20	< 0.10
Siarczany mg SO ₄ /dm ³	200	11	11	12	10
Żelazo ogólne mg Fe/dm ³	0.5	0.60	1.50	0.80	0.80
Mangan mg Mn/dm ³	0.1	n.w.	n.w.	n.w.	n.w.

ST. LABORANT

.....
ANDRZEJ KACZMAREK

Kierownik laboratorium

KIEROWNIK DZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Zdzisław Siwek