

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 08.05.2023 r.

L. Dz.: RI.271.3.3.2023**Wszyscy Wykonawcy****Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji. Art. 275 ust. 1 Pzp) na realizację zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza”**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.):

Pytania i wnioski do Zamawiającego:

1. Pkt.8.2 ppkt. 4 dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Proszę o zinterpretowanie spełnienia warunków przez Wykonawcę dot. zdolności technicznej polegającej na tym, że „Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał należycie 2 zamówienia, które swoim zakresem obejmowało roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową minimum 3 tłoczni ścieków o łącznej wartości min. 4000000,00 zł. Wykonawca może sumować wartości maksymalnie 2 zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej porównywalnej wartości.” Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca spełni warunek jeśli wykonał należycie jedno zamówienie na 4000000,00 zł lub wykonał 2 zamówienia należycie na łączną kwotę min. 4000000,00 zł?

2. Czy Zamawiający posiada projekty organizacji ruchu? Jeśli nie, kto ponosi koszty opracowania i zatwierdzenia dokumentacji?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie inwestycji metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym w pasie dróg utwardzonych?

4. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy inspekcji TV kanałów dla kanalizacji grawitacyjnej?

5. Proszę o potwierdzenie, że Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów nie obciąża Wykonawcy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, które są niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania. Prosimy o potwierdzenie, że decyzje i uzgodnienia zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne (do stanu wynikającego z załączonej dokumentacji technicznej), jeżeli konieczna będzie ich przebudowa Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosunkowemu wydłużeniu.

9. Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

10. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z braków/błędów w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp. Oraz, że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż pomimo art.632 k.c., „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmując zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłyby sprzeczne z art.140 ust. 3 PZP w związku z art.58 par. 1 k.c., jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

11. Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po przeprowadzonych robotach.

12. Prosimy o doprecyzowanie ilości zadań w zakresie zagospodarowania terenu dla modernizowanej tłoczni w Białowieży.

13. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie przyłączy energetycznych dla projektowanych tłoczni? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania dokumentacji technicznej przyłącza energetycznego wraz z podaniem zakresu (przedmiaru) robót.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł lub dwa zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł.

Ad. 2. Zamawiający nie posiada projektów organizacji ruchu. Koszty projektów organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 4. Tak, Zamawiający będzie wymagał inspekcji kamerą telewizyjną kanałów PVC z wydrukiem spadków podłużnych. Zastosowane rury o średnicach dn 200 powinny być wyposażone w nadruk od wewnątrz, który umożliwi identyfikację rury podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne; średnica oraz sztywność obwodowa).

Ad. 5. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ad. 6. Tak, Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ad. 7. Zamawiający posiada decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania.

Ad. 8. Zamawiający podał stan według posiadanej wiedzy wynikającej z dokumentacji projektowej i jednocześnie informuje, że Wykonawca, będąc doświadczonym profesjonalistą, winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie prace, materiały i roboty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i skalkulować wszelkie ryzyko z tym związane.

Ad. 9. Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej.


Ad. 10. Cena ryczałtowa jest stała i należy ją skalkulować zgodnie z zasadami sposobu obliczenia ceny ofertowej zgodnie z punktem 15 SWZ.

Ad. 11. Nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia nawierzchni w pasach drogowych.

Ad. 12. W ramach modernizacji przepompowni w Białowieży należy uwzględnić wykonanie ogrodzenia na poszczególnych tłoczniach o szacunkowej długości 15m i wysokości 1,5m. Ogrodzenie składające się z:

- panelu ogrodzeniowego - kratowy "PN 4" ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów o średnicy 4mm (+ - 0,3mm).
 - słupka panelowego 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo, długość dostosowana do zestawu
 - podmurówka betonowa, zbrojona, 20cm wysokość + łączniki
 - brama z furtką o szerokości 4m.
 - wykonanie utwardzeń umożliwiających służbom eksploatacyjnym dostęp i możliwość eksploatacji obiektu - nawierzchnia twarda z kostki betonowej o grubości 8cm;
 - grubość podbudowy zasadniczej minimum 20cm;
- Należy przyjąć ok. 50 m² utwardzenia na obiekt

Ad. 13. Do zadań Wykonawcy należeć będzie wykonanie przyłączy energetycznych do złączy, które wykonane będą przez Enea Operator Sp. z o.o.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Waldemar Chudziński

Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

