

Sztum, 23.08.2022 r.

RI.272.7.1.2022.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (1)

Dot. postępowania:

„Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego. Etap II”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 1:

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU dotyczących „odprowadzania wód opadowych”. W punkcie 2.5 Zamawiający opisuje zbiornik retencyjny szczelny. Czy w ramach założeń Zamawiający zamierza wywozić nadmiar wody, który nie został skonsumowany do podlewania, czy nadmiar wody należy odprowadzić np. do ogrodów deszczowych?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż na etapie projektowania należy przewidzieć możliwość samoczynnego odprowadzania wody deszczowej (nadmiar) na tereny urządzonej zieleni.

STAROSTA

Leszek Samowski

.....
(Kierownik Zamawiającego)