

**ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI NR 2 I 3 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest: **Modernizacja dróg powiatowych na terenach popegeerowskich Powiatu Głogowskiego – remont drogi powiatowej nr 1011D w m. Piersna do granicy Powiatu Głogowskiego, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr Edycji 6PGR/2023/1457/PolskiŁad.**

Zamawiający informuje, że w dniach 15.02.2024r. oraz 16.02.2024r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**PYTANIE 1**

14	kalk. własna	Ułożenie siatki	m2	4 400.000
----	--------------	-----------------	----	-----------

**ODPOWIEDŹ 1**

Należy zastosować siatkę szklaną przeciwspekaniową typu FG120/120 o wytrzymałości 120 kN/m.

**PYTANIE 2**

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi nr 9 oraz 10, prosimy o precyzyjne określenie, które pozycje należy wycenić z załączonego pliku „Przedmiar - Piersna od znaku do granicy powiatu 1011D.pdf”, a które z „Przedmiar Piersna remont drogi 1011D od m. Piersna do granicy powiatu.ath”, w szczególności czy pozycje od 1.1.1 do 1.1.15 z pliku „Przedmiar - Piersna od znaku do granicy powiatu 1011D.pdf” wchodzi w zakres zamówienia?

**ODPOWIEDŹ 2**

W załączeniu dwa obowiązujące do wyceny przedmiary w pliku ath dla I etapu i II etapu robót.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ.

Pozostałe warunki Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**WICESTAROSTA**  
*Jeremi Hołownia*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ROZWOJU POWIATU  
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*Agnieszka Krawczyk*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Bartosz Ławrowski*