

PLO.4012.14.2023.MM

Gdańsk dnia 29.03.2023 r.

Sygn. 203159

Strona internetowa DRMG

*Dotyczy: przetargu dla zadania: **Przebudowa układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Przeciwpowodziowego.***

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego nr 14/BZP-U.500.1/2023/MD, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela poniższych wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 33:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału należy wykonać przebudowę wodociągu dn150 (rodzaj rury, sposób łączenia, ciśnienie PN).

Odpowiedź 33:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że należy zastosować rury dn150 z żeliwa sferoidalnego (zgodnie z normą EN-545:2010), klasy C40, min. gr. ścianki 4,5 mm. z zewnętrzną powłoką zabezpieczającą w postaci warstwy stopu cynku z glinem, pokrytą warstwą farby epoksydowej, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 5°, z powłoką wewnętrzną w postaci wykładziny z zaprawy cementowej, nakładanej wirowo. Zastosować połączenia kołnierzowe. Ciśnienie nominalne kształtek nie mniejsze niż 1,0 Mpa (PN10). Elementy uszczelniające z gumy EPDM.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie nr 34:

Proszę o sprecyzowanie rodzaju kruszywa 0-31,5 do użycia pod nawierzchnie drogowe (stopień przekruszenia C).

Odpowiedź 34:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że należy zastosować kruszywo łamane 0-31,5 o procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych C50/30.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 29-03-2023