

WZ.5595.4.81.2018.AD

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
im. Prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wpł.
dnia **27. 09. 2018**

L. dz. 10231 Podpis

L. zał.

POSTANOWIENIE

Katowice, 20.09.2018 r.

DAT - oryg.
DPP - kopia

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późniejszymi zmianami), w związku z treścią §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2018 roku (termin wpływu do tut. Komendy 23.07.2018r.) złożonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Zabrze przy ulicy 3-Maja 13-15, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie dojazdu pożarowego dla budynku szpitala, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych budynków nr 4 – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zabrze ul. 3-go Maja 13-15”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Marcina Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Stanisława Nardelli,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących usytuowania drogi pożarowej w odległości od 5 do 15m (§12 ust. 2), zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazanych w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań, wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) realizacji wszystkich zadań wskazanych w Postanowieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20.09.2018 r., znak WZ.5595.1.157.2018.AD,
- 2) zapewnienia alternatywnego dostępu do elewacji budynku na odcinku 135m, w sposób wskazany w części graficznej ekspertyzy,
- 3) zapewnienia możliwości dostępu do budynku poprzez układ drogowy wskazany w części graficznej ekspertyzy,
- 4) oznakowania przebiegu dróg przy budynku poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczeństwa wg wzoru określonego w PN-N-01256/4:1997 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”,
- 5) pisemnego powiadomienia Komendanta Miejskiego PSP w Zabrze o zakończeniu realizacji zadań ujętych w niniejszej ekspertyzie.


Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



st. bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski
[Signature]

Otrzymują:

- 1) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. Prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul.3-Maja 13-15
41-800 Zabrze (+1 egz. ekspertyzy)

Do wiadomości:

- 1) KM PSP Zabrze (+1 egzemplarz ekspertyzy)
- 2) KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)