

Grudziądz, dnia 14 lutego 2024 r.

## Rozbudowa Instalacji Sygnalizacji Pożarowej w OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem umowy jest wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej na bazie projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji pożarowej (Załącznik 1) oraz zgodnej ze scenariuszem pożarowym uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych. (Załącznik 2), w zakresie obejmującym budynki Zamawiającego zlokalizowane w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, w zakresie:

- instalacji czujników dymu zgodnie z dokumentacją oraz przygotowanymi pętlami komunikacyjnymi,
- realizacji zabezpieczenia przeciwpożarowego estakady wraz z taśmociągami układów nawęglania, zgodnie z dokumentacją oraz przepisami ppoż.,
- integracji nowych instalacji z istniejącym systemem sygnalizacji pożarowej,
- wykonania przeglądu i konserwacji istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie niezbędnych napraw i poprawek.

Pozostałe informacje określające szczegółowe obowiązki Wykonawcy sprecyzowane zostały w załączonym projekcie umowy (załączniki nr 3).

### II. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: **26 marca 2024 r. do godz. 12:00**

### III. TERMIN REALIZACJI: do 05 lipca 2024r.

### SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej się na stronie: [https://platformazakupowa.pl/pn/gpp\\_grudziadz/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings)
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
  - 1) referencje potwierdzające doświadczenie – wykonanie co najmniej 3 instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w ciągu ostatnich 5 lat;
  - 2) Certyfikat/licencję instalatora dla montowanego systemu (dotyczy kabli sensorycznych lub rozwiązania tożsamego;
  - 3) Specyfikację techniczną instalowanych elementów systemu;
  - 4) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej na obiektach Zamawiającego.

### IV. WIZJA LOKALNA

W celu właściwego skalkulowania ceny przed sporządzeniem oferty bezwzględnie wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przyszłych prac na terenie OPEC w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7. Wykonawca chcący wziąć udział w wizji lokalnej proszony jest o kontakt z przedstawicielem Wykonawcy:

- Piotr Czaplński.: 56 45 06 254, e-mail: [p.czaplinski@opec.pl](mailto:p.czaplinski@opec.pl)
- Rafał Grabowski.: 56 45 06 255, email: [r.grabowski@opec.pl](mailto:r.grabowski@opec.pl)

## **V. POZOSTAŁE INFORMACJE:**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

### **Załączniki:**

- 1) projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji pożarowej;
- 2) scenariusz pożarowy;
- 3) projekt umowy;
- 4) oświadczenie sankcyjne.