

Stargard, dnia 19.03.2024 r.

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie – ETAP III** opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00232428 w dniu 05.03.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytania z dnia 19.03.2024 r.

Pytanie 1:

Kliniec kamienny frakcji 5/25mm i tłuczeń 40-63mm są praktycznie nieosiągalne. Zwracam się o akceptację na podbudowę kruszywa frakcji 0/31,5mm (lub 4/31,5mm) i 31,5/63mm.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy w sposób równoważny z zastosowaniem kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 mm oraz kłińca frakcji 0-31,5 mm zamiast przewidzianych w przedmiarze warstw z tłuczniem fr. 40-63mm i kłińca fr. 5-25 mm.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.