



<https://platformazakupowa.pl>

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

telefon 58 882 89 40
telefax 58 882 89 99

Dotyczy postępowania: Rewitalizacja budynku starej szkoły w Gołubiu

Wyjaśnienia nr 5

Osoba do kontaktu
Weronika Ciachowska

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Bezpośredni nr telefonu
58 882 89 64

eMail
stezyca@gminastezyca.pl

Pytania i odpowiedzi:

Internet
www.gminastezyca.pl

1. Czy zamawiający posiada projekt i opis GPD ?
2. Czy zamawiający posiada projekt tras kablowych?
3. Czy zamawiający posiada projekt instalacji uziemiającej i odgromowej?
Jeżeli Zamawiający posiada w/w projekty proszę o ich dołączenie, jeżeli nie to proszę o podanie jakie należy przyjąć rozwiązania.
4. Czy istnieje instalacja wyrównawcza na zewnątrz budynku? Jeżeli nie, czy uwzględnić ją w zadaniu?

Godziny otwarcia Urzędu
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

Odpowiedzi

Data 10.11.2023
Nr pisma
WG.271.1.27.2023.WC

Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać instalacje RTV zgodnie z projektem, a szafę GPD wyposażyć w zakresie niezbędnym do poprawnego działania zaprojektowanych instalacji. Zamawiający nie posiada szczegółowego projektu.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Należy zgodnie z opisem zawartym w projekcie sprawdzić istniejącą instalację odgromową, dokonać ewentualnych napraw, doposażyć nią nowe urządzenia na dachu, wykonać pomiary.

Ad. 4. Nie istnieje, nie ujmować w cenie.

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009


WÓJT
Tomasz Irzósowski