



### Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.; dalej Pzp),

**w dniu 23.05.2024 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: **„Przebudowa skrzyżowania ulic Hutniczej i Nowotoruńskiej i modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Nowotoruńskiej”**, Nr sprawy **NZ.2531.24.2024**

**Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono wprowadzone zmiany treści SWZ wraz z załącznikami**

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie, w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp.

#### **Pytania – zestaw 1 z dnia 20.05.2024 r.**

- 1.1 Czy Zamawiający udostępnia projekt Stałej Organizacji Ruchu?

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dołącza do postępowania projekt SOR.

- 1.2 W jaki sposób ma się odbywać ruch pieszy z przystanku autobusowego w rejonie opracowania w trakcie realizacji zadania i docelowo (brak projektu SOR) ?

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dołącza do postępowania projekt SOR.

- 1.3 Czy z uwagi na konieczność opracowania projektów czasowej organizacji ruchu (§6 ust. 3 wzoru umowy oraz §12 ust. 3 wzoru umowy) i ich uzgodnienia termin realizacji zadania zostanie wydłużony (przynajmniej 1 miesiąc) ?

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający **przedłuża termin realizacji zamówienia do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy** i zmienia zapisy pkt VI SWZ oraz § 2 ust. 1 projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

- 1.4 Przedmiar pomocniczy nie zawiera części opisanej w OPZ jako „prace związane z remontem wiaduktu w ciągu ul. Nowotoruńskiej”. Czy przedmiar należy opracować i uzupełnić o ten zakres?

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dołączył do postępowania przedmiar pomocniczy dot. przebudowy skrzyżowania, który nie stanowi podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Dla zakresu modernizacji wiaduktu Wykonawca sporządzi przedmiar na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- 1.5 Czy w ramach przedmiotu zamówienia jest do wykonania zieleń drogowa (nasadzenia drzew i krzewów)?

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia nie przewiduje się nasadzeń drzew i krzewów.

- 1.6 Czy w ramach przedmiotu zamówienia jest do wykonania wyłącznie odtworzenie zieleni w postaci humusowania i obsiania trawą poboczy wzdłuż prowadzonych robót?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia przewiduje się humusowanie i obsiew trawą.

- 1.7 Czy do badania wykonanej warstwy nawierzchni SMA badanie równości nawierzchni IRI wykonywanym przy pomocy profilografu można zastąpić metodą łaty i klina, z uwagi na zbyt ograniczony zakres badania (krótki odcinek, poniżej 30m) ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie badania równości metodą łaty i klina.

- 1.8 Czy do badania wykonanej warstwy nawierzchni SMA badanie właściwości przeciwpślizgowych wykonywanym przy pomocy urządzenia SRT-3 lub równoważnym, z uwagi na zbyt ograniczony zakres badania (krótki odcinek, poniżej 30m) można zrealizować poprzez ocenę wizualną tekstury i struktury nawierzchni ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza badanie właściwości przeciwpślizgowych poprzez ocenę wizualną nawierzchni.

- 1.9 W projekcie jest wymóg, iż sterownik i sygnalizatory mają być na napięciu 42V. Na obiekcie są w tej chwili sygnalizatory zasilane napięciem 230V. Czy Zamawiający podtrzymuje wersję z zasilaniem 42V, co wiąże się z wymianą wszystkich sygnalizatorów, czy pozostać na napięciu 230V ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w dokumentacji projektowej. Istniejące urządzenia sygnalizacji świetlnej Zamawiający dostosuje do napięcia 42V we własnym zakresie.

- 1.10 Czy Zamawiający wymaga zainstalowania na skrzyżowaniu radia RKZ do meldowania tramwajów?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy zaprojektować priorytet dla pojazdów szynowych za pośrednictwem obszarowego systemu zarządzania ruchem Scats realizowany dzięki RKZ (radio krótkiego zasięgu). Dodatkowo należy zaprojektować pętle indukcyjne na torowisku zlokalizowane w odległości około 200m przed skrzyżowaniem, następnie bezpośrednio przed sygnalizatorami ST oraz za skrzyżowaniem, które pełnić winny funkcję awaryjnego systemu detekcji – w sytuacji, gdy dojdzie do awarii RKZ bądź też komputera pokładowego zlokalizowanego w tramwaju.

- II. W związku ze zmianą treści SWZ, Zamawiający przekazuje ujednolicone projektowane postanowienia umowy - stanowiące nowy załącznik nr 2 do SWZ, uwzględniający wprowadzoną zmianę zaznaczoną w ich treści tłem koloru żółtego - oznaczony ZMIANA Nr 1 SWZ oraz projekt Stałej Organizacji Ruchu.

- III. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 uPzp, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 06.06.2024 r. godz.10:00** i na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

- *dotychczasową datę „28.05.2024 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „06.06.2024 r.”*

*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*

- *dotychczasową datę „26.06.2024 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, zmienia na datę: „05.07.2024 r.”*

**IV.** ZMIANA Nr 1 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**V.** Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 922329**)

p.o. DYREKTORA ZDMiKP

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

---

*(data i podpis Kierownika Zamawiającego)*