

WYJAŚNIENIE NR 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Diedzice oraz Strapie i Nowa Diedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek**”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ogłoszonego w dnia 25 kwietnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00133216/01.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawców.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Treść i forma pytań jest niemieniona w stosunku do przesłanej przez Wykonawców.

Pytanie 1:

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami w Decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu dotyczących warunków odtworzenia nawierzchni asfaltowej a pozycjami przedmiarów - w decyzji warstwa wyrównawcza min. 50kg/m² co daje gr. 2cm, warstwa ścieralna 5cm natomiast w przedmiarach obie warstwy przyjęto po 6cm. Jaką grubość warstw należy przyjąć do wyceny? Prosimy również o potwierdzenie, że do odtworzenia warstwy ścieralnej należy przyjąć masę SMA8 50/70 a do wyrównawczej AC16W 35/50 zgodnie z STWiOR.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający odpowiada, do wyceny należy przyjąć grubość warstw podaną w przedmiarze robót. Ponadto Zamawiający potwierdza, że do odtworzenia warstwy ścieralnej należy przyjąć masę SMA8 50/70 o do wyrównawczej AC16W 35/50 zgodnie z STWiORB stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia **25 maja 2022 r., do godz. 10⁰⁰**.