

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **"Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Poddębicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”"**

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp z o.o. działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów.

Pytanie nr 2.

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada opinii, jej ewentualne wykonanie leży po stronie Wykonawcy inwestycji.

Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 1 k) Opisu przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: „podłączenie instalacji fotowoltaicznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji w imieniu Zamawiającego do sieci dystrybucyjnej PGE”. Wykonanie tych czynności pozwoli na przystąpienie do odbioru końcowego zgodnie z pkt. 8.2 Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Pytanie nr 5.

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż na obiektach istnieje sprawna instalacja odgromowa.

Pytanie nr 6.

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź:

Montaż Przeciwpowozarowego Wyłącznika Prądu [PWP] dla instalacji fotowoltaicznej leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7.

Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej ? Jeśli tak to jakiej?"

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 8.

Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokładnie określił parametry paneli PV. w pkt. 7.1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Pytanie nr 9.

W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odchylenie sumarycznej mocy instalacji fotowoltaicznej do 3% ponad 40 kWp.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający wymaga wykonania monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 12.

Prosimy o wskazanie na rysunku dokładnego położenia PPE, do którego ma zostać podłączona instalacja.

Odpowiedź:

Punkt PPE zlokalizowany jest w korytarzu budynku technologicznego. (w załączeniu rysunek)

Pytanie nr 13.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga modułów dwustronnych szkło-szkło.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania modułów dwustronnych szkło-szkło.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Prezes Zarządu
(-) Włodzimierz Szymański

Wiceprezes Zarządu
(-) Michał Srogosz