



- I. Budynek administracyjny, niski (8,43 m), dwukondygnacyjny, ZL III, powierzchnia strefy pożarowej - 599,59 m².
II. Budynek socjalny, niski (6,055 m), parterowy, ZL III, powierzchnia strefy pożarowej - 409,20 m².
III. Budynek warsztatowy z magazynem metali kolorowych i złomu elektronicznego, niski (6,055 m), parterowy, PM - Q < 500 MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 343,08 m².
IV. Hala przyjęcia i sortowania odpadów oraz hala intensywnego kompostowania, średniowysoki (12,65 m), parterowy z podestem technologicznym w części sortowni, PM - Q = 751 MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 6751,2 m².
V. Wiata czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych, niski (3,47 m), parterowy, PM - Q = 386 MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 69,47 m².
VI. Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych, niski (5,96 m), parterowy, PM - Q = 160 MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 89,5 m².
VII. Garaż trzystanowiskowy, niski (5,96 m), parterowy, PM - Q < 500MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 211,23 m².
VIII. Magazyn odpadów niebezpiecznych (część ogrzewana), niski (7,05 m), parterowy, PM - Q = 2200MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 204,2 m².
IX. Magazyn odpadów niebezpiecznych (część nieogrzewana), niski (7,05 m), parterowy, PM - Q = 3152 MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 217,8 m².
X. Hala składowa z boksami składowymi, niski (ok. 7 m), parterowy, PM - Q = 3199 MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 1739,53 m².
XI. Kwatera składowa I odpadów komunalnych (w trakcie rekultywacji), Q = 106 MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 23000 m² (2,3 ha).
XII. Kwatera składowa II odpadów komunalnych (w eksploatacji), Q = 14,13 MJ/m², powierzchnia strefy pożarowej - 79000 m² (7,9 ha).

Hotisle Solutions Łukasz Wysokiński Ul. Duńska 13 64-100 Leszno		
Obiekt: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "ORLI STAW" Temat: Podział budynków na strefy pożarowe/ odległości między budynkami Adres: Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 62-834 Ceków		
Rysował: mgr inż. Łukasz Wysokiński	Data: Kwiecień 2019 r.	