


- ZWODY POZIOME - NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
- PIONOWE - DFe/Zn 8mm MONTOWANE NA DYSTANSIE W RURZE RL20
- UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA 30x4mm
- ⋮

S

ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH
KONTORLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU
CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU
- POŁĄCZENIE POPRZECZ ZACISK
- IGLICA ODGROMOWA



INWESTOR: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTO STRZAŁOWO, STRZAŁOWO 2, 11-710 PIECKI		
INWESTYCJA: REMONT NADLEŚNICZÓWKI W STRZAŁOWIE 3, 11-710 PIECKI		
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA		SKALA: 1 : 50
FAZA: PBW		BRANŻA: BUDOWLANA
DATA: 20.04.2021 r.		NUMER RYSUNKU: E - 04
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: elektryczna	INŻ. MIECZYSLAW ZWOLIŃSKI upr. instalacyjne - elektryczne nr 81/GD/01 POM/IE/5668/01	PODPIS