

*dotyczy postępowania: **Wykonanie renowacji kanału deszczowego w ramach zadania pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Weissa w Strzyżowie"***

**Zapytanie od oferenta:**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie parametrów rękawa:

1. Jaki moduł sprężystości (MPa) ma mieć zastosowany rękaw z włókna szklanego?
2. Czy dopuszcza stosowanie rękawów produkowanych metodą nawojową?

**Odpowiedź:**

1. Zastosowany rękaw z włókna szklanego ma mieć moduł sprężystości 21 000 MPa
2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rękawów produkowanych metodą nawojową.