



GMINA ŁAGIEWNIKI

ul. Jedności Narodowej 21

58-210 ŁAGIEWNIKI

tel. 74 89 39 316, 74 89 39 455, fax. 74 89 40 130

NIP 914 000 58 12 - REGON 931934650

e-mail: gmina@lagiewniki.pl <http://www.lagiewniki.pl>

Łagiewniki, 31.07.2024 r.

Wyjaśnienia nr 1

do zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł netto, na zadanie pn.

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, szamba i przyłącza wodociągowego do obiektów kontenerowych – Szatnia dla sportowców w m. Radzików, dz. nr 47, obręb Radzików

Zamawiający Gmina Łagiewniki informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Czy w związku z brakiem w przedmiarze wytyczenia oraz pomiarów powykonawczych zamawiający pokryje koszty tych prac?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w treści zapytania ofertowego tj. w pozycji „opis przedmiotu zamówienia” przewidziano wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego dla całości robót.

Pytanie nr 2

Z jakiego materiału ma być wykonany zbiornik bezodpływowy? Czy w przypadku wykonania zbiornika z tworzywa sztucznego zamawiający dopuszcza montaż urządzenia o pojemności 6000 l.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymagania odnośnie wykonania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 6000 l.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tyniec