

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej”

Pytanie:

Proszę o podanie szczegółowej receptury oraz parametrów projektowanej mieszanki betonu jamistego do wykonania podbudowy

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania podbudowy należy użyć betonu jamistego o klasie wytrzymałości na ściskanie C12/15 (B15). Parametry betonu jamistego określa norma PN-EN 206+A1:2016-12.