






Blok pod zakamianie trasy



Opaska skrzyńki zasuw (kratek żelbetowy)



Blok pod hydrant



- Uwaga:**
1. Opaska skrzyńki zasuw (kratek żelbetowy) 40 x 40 cm z otworem ϕ 20 cm zbrojony. Konstrukcja górna i dolna ϕ 8 mm co 9 cm.
 2. Wymiary elementów podano w cm
 3. Beton opasek klasy B-15
 4. Beton pod zasuw klasy B-15

NR.1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA NAZWISKO I IMIE	Asystent projektanta	mgr inż. RAFAŁ OLSZEWSKI Projektant	mgr inż. ARTUR SZYK Sprawdzający
BUDOWA SIECI WOD gm. LUBACZÓW	BLOKI OPOKOWE	BRANŻA	INSTALACYJNA	INSTALACYJNA
	NAZWA I ADRES OBIEKTU			PDK/01
	gm. LUBACZÓW			PDK/01