



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, 04.08.2023r.

Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „**Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej**”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 42

Pytanie nr 1

(Branża hydrotechniczna – **Nabrzeże Nr 1**) Oferent wskazuje, że po analizie dokumentacji projektowej zdaniem oferenta pewne części rozwiązań konstrukcyjnych mogą zostać zoptymalizowane bez szkody dla Zamawiającego. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zastosowanie innych elementów nośnych konstrukcji i zakotwienia tj. prefabrykatów, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych, które nie pogorszą parametrów wytrzymałościowych w założonym czasie użytkowania obiektu, nie będą miały wpływu na trwałość konstrukcji oraz nie spowodują wzrostu kosztów eksploatacji, oraz utrzymania obiektu.

Prosimy w szczególności o odpowiedź czy Zamawiający dopuści w przypadku ścianek szczelnych:

- Zmianę rodzaju ściany typu jagged wall z brusów stalowych **PU28** (min $W \times = 5008 \text{ cm}^3/\text{mb}$) S430GP pogrążona do rzędnej -26,20 mKr na :
 - A) Zmianę na brusy stalowe o zachowanym min $W \times = 5008 \text{ cm}^3/\text{mb}$, ale o mniejszej grubości profili stalowych;
 - B) Zmianę na brusy stalowe o zachowanym min $W \times = 5008 \text{ cm}^3/\text{mb}$, ale z innego gatunku stali;
 - C) Zmianę na brusy stalowe o zachowanym min $W \times = 5008 \text{ cm}^3/\text{mb}$, ale o krótszych profilach tzn. możliwość pogrążania do mniejszej rzędnej

Optymalizacja rozwiązań dla Nabrzeża Nr 1 pozwoli oferentom na złożenie korzystniejszej dla Zamawiającego oferty poprzez obniżenie wartości kontraktu.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ w szczególności dokumentacją projektową oraz wydanymi decyzjami.

Pytanie nr 2

(Branża hydrotechniczna – **Nabrzeże Nr 2**) Oferent wskazuje, że po analizie dokumentacji projektowej zdaniem oferenta pewne części rozwiązań konstrukcyjnych mogą zostać zoptymalizowane bez szkody dla Zamawiającego. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zastosowanie innych elementów nośnych konstrukcji i zakotwienia tj. prefabrykatów, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych, które nie pogorszą parametrów wytrzymałościowych w założonym czasie użytkowania obiektu, nie będą miały wpływu na trwałość konstrukcji oraz nie spowodują wzrostu kosztów eksploatacji oraz utrzymania obiektu.

Prosimy w szczególności o odpowiedź czy Zamawiający dopuści w przypadku ścianek szczelnych:

- Zmianę rodzaju ściany typu jagged wall z brusów stalowych **PU22** (min $W \times = 3982,8 \text{ cm}^3/\text{mb}$) S430GP pogrążona do rzędnej -24,10 mKr na :
 - D) Zmianę na brusy stalowe o zachowanym min $W \times = 3982,8 \text{ cm}^3/\text{mb}$, ale o mniejszej grubości profili stalowych;
 - E) Zmianę na brusy stalowe o zachowanym min $W \times = 3982,8 \text{ cm}^3/\text{mb}$, ale z innego gatunku stali;
 - F) Zmianę na brusy stalowe o zachowanym min $W \times = 3982,8 \text{ cm}^3/\text{mb}$, ale o krótszych profilach tzn. możliwość pogrążania do mniejszej rzędnej

Optymalizacja rozwiązań dla Nabrzeża Nr 2 pozwoli oferentom na złożenie korzystniejszej dla Zamawiającego oferty poprzez obniżenie wartości kontraktu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ w szczególności dokumentacją projektową oraz wydanymi decyzjami.

Pytanie nr 3

(Branża hydrotechniczna) Proszę o potwierdzenie, iż kluczowym parametrem równoważności dla ścianki szczelnej i ściany kombinowanej jest wskaźnik $W \times$. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamianę ściany typu jagged wall o podanym $W \times$ na ścianę kombinowaną innego typu np. palościankę lub ścianę szczelną o $W \times$ niemniejszym niż określona w projekcie ?



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ w szczególności dokumentacją projektową oraz wydanymi decyzjami.

Pytanie nr 4

(Branża hydrotechniczna – Pale CFA) Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zamianę rozstawów, ilości, długości oraz ilość zbrojenia pali CFA. Pytanie dotyczy zarówno pali o średnicy CFA 600 mm, jak i pali o średnicy CFA 800 mm.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ w szczególności dokumentacją projektową oraz wydanymi decyzjami.

Pytanie nr 5

(Branża hydrotechniczna – Mikropale kotwiące) Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zamianę rozstawów, ilości, długości oraz gatunku i rodzaju żerdzi mikropali kotwiących przy zachowaniu min nośności charakterystycznej $R_{m,k} = 2908,9$ kN.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ w szczególności dokumentacją projektową oraz wydanymi decyzjami.

Pytanie nr 6

W udostępnionych przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej nie ma dokumentu dotyczącego udzielenia decyzji o pozwoleniu na budowę. Proszę o udostępnienie przez Zamawiającego w/w decyzji. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę jest w trakcie procedowania, to zwracamy się z prośbą, o udzielenie informacji kiedy Zamawiający spodziewa się otrzymać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie administracyjne trwa, spodziewany termin wydania decyzji sierpień/wrzesień 2023 r.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Pytanie nr 7

(SWZ Rozdział 1 – 1.1 Opis Przedmiotu Zamówienia). – Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z UE środków na w/w zadanie inwestycyjne. Prosimy o informację :

- Czy Zamawiający uzyskał już decyzję o przyznaniu dofinansowanie z UE ?

Odpowiedź

TAK ZMPSiS S.A. otrzymał decyzję o dofinansowaniu inwestycji w ramach Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Pytanie nr 8

(SWZ Rozdział 1 – 1.1 Opis Przedmiotu Zamówienia) – Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z UE środków na w/w zadanie inwestycyjne. Prosimy o informację :

Czy w przypadku nieotrzymania środków pieniężnych z UE, Zamawiający unieważni przetarg ?

Odpowiedź

W przypadku nieotrzymania środków pieniężnych z UE Zamawiający zgodnie z przepisami i zapisami swz ma prawo unieważnić postępowanie.