



N2XH-J3x4 (PC) z istn. tablicy TG  
HDGS5x1,5(Wppoż) z tablicy TF2

UWAGA:  
1. Wymieniane oprawy na energooszczędne LED  
zasiść z obwodów oświetleniowych ujętych w  
osobnym opracowaniu (remont inst. elektrycznych).  
2. Sterowanie oświetleniem wyłącznikami  
dzwonkowymi zgodnie ze schematem.  
3. Oprawa E.1 - doświetlenie tablicy  
należy zweryfikować montaż oprawy  
zgodnie z rzeczywistą lokalizacją tablicy

PC... ● pompa ciepła  
Wppoż ● przycisk wyłącznika pożarowego instalacji fotowoltaicznej

<div><div><div>B</div><div>A</div></div></div> <div><div>Karol Bulanda</div><div>BULANDA Architektki</div><div>Słupnice 859, 34-615 Słupnice</div><div>NIP: 7372076061, REGON: 364054175</div></div>		
NAZWA OBIEKTU:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY	
TYTUŁ:	RZUT I PIĘTRA	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY	
<div>PROJEKTANT:</div> <div>MGR INŻ. RAFAŁ GÓRA</div> <div>NR UPRAWNIEN: MAP/0315/POOE/13</div>		
<div>OPRACOWANIE:</div> <div>MGR INŻ. MATEUSZ FIGA</div>		
SKALA: 1:100	DATA: CZERWIEC 2022	NR RYS.: E-03