

Powiat Legnicki

OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

***Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2220D od drogi krajowej 94 do m.
Witków oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2220D
na odcinku od m. Groble do m. Witków***

RZ.272.1.23.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na niżej cytowane pytanie, które wpłynęło w dniu 2 grudnia br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: *Proszę o wskazanie grubości warstwy mrozoodpornej dla konstrukcji poszerzenia. Opis projektu wskazuje 35 cm a przekroje konstrukcyjne 30 cm. Czy ta warstwa została ujęta w przedmiarze?*

Odpowiedź zamawiającego: **Należy wykonać pod jezdnią warstwę mrozoochronną gr. 30cm jak na rysunku przekroje konstrukcyjne (w opisie jest błąd). W przedmiarze jest ujęta również warstwa grubości 30cm.**

Zatwierdzono:

Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu

Kierownik Zamawiającego

Legnica, 06.12.2021 r.