



**Urząd Gminy
Jabłonka**
**ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka**

tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax.+48 18 26 111 48
sekretariat@jablonka.pl
www.jablonka.pl

RINT.271.1.35.2022

Jabłonka, dnia 17 października 2022 roku

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i hali sportowej w Jabłonce” .

W związku z pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonymi przez wykonawców, na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1. W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na w/w zadanie proszę o uzupełnienie dokumentacji o:

- opis techniczny branży budowlanej oraz konstrukcyjnej, rzuty kondygnacji, rzut więźby dachowej z zaznaczonymi elementami do wymiany oraz charakterystyczne przekroje budynków,

Odpowiedź: Dokumentacja jaka posiada Zamawiający została zamieszczona jako dokumentacja przetargowa

- załączenie opisu stolarki okiennej i drzwiowej,

Odpowiedź: Informacje dotyczące stolarki zostały zawarte w zestawieniu stolarki oraz specyfikacji technicznej -

- wyjaśnienie z czego wynika przyjęcie krotności 0,5 w pozycji nr 41 przedmiaru robót,

Odpowiedź: Krotność 0,5 została przyjęta dla deskowania połaci dachowej pod pokrycie z blachy panelowej na rąbek, w specyfikacji jest zapis, w zależności od przyjętego systemu pokrycia zgodnie z wytycznymi producenta pokrycia. Jeżeli konieczne będzie wykonanie pełnego deskowania pod pokrycie dachu to wówczas takie rozwiązanie należy przyjąć.

- potwierdzenie, że ocieplenie ścian fundamentowych nie będzie kolidowało z istniejącym utwardzeniem lub elementami infrastruktury.

Odpowiedź: Docieplenie ścian fundamentowych dotyczy hali sportowej w terenie zielonym gdzie nie występuje infrastruktura i utwardzenie terenu.

- Ze względu na braki w załączonej dokumentacji oraz obszerny zakres robót do wyceny proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.10.2022 roku.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert: 21.10.2022 do godz. 11:30. Otwarcie ofert: 21.10.2022 do godz. 12:00.