

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

Numer : **NK.6630.1.74.2023**

z dnia : **2023-03-17**

dotyczy cy uzgodnienia dokumentacji projektowej

na podstawie art.28b, art.28c ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz.U. z 2021 roku, poz.1990 z pó n. zm.)

przeprowadzonej w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo ciami Starostwa Powiatowego w Lipnie

Wnioskodawca : Projektowanie i Nadzory Techniczne Krzysztof Sikorski Krzysztof Sikorski
87-880 Wieniec Zalesie Sowia 1

Inwestor : GMINA TŁUCHOWO
87-605 Tłuchowo Sierpecka 20

Lokalizacja : Gmina : TŁUCHOWO, Obr b ewidencyjny : TŁUCHÓWEK, Dz. wg p.z.t.

Sposób przeprowadzenia narady - za pomoc rodków komunikacji elektronicznej.

W obecno ci - Przewodnicz cego Narady Koordynacyjnej i Podmiotów zarz dzaj cych sieciami uzbrojenia terenu.

Opis przedmiotu narady :

1 SIE KANALIZACYJNA

Zalecenia i uwagi :

Lp	Nazwa Instytucji	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data	Stanowisko uczestnika
1	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo ciami	Iwona Rakowska 2023-03-17 08:35:03	brak uwag
2	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE Wydział rodowiska i Architektury		
3	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LIPNIE		
4	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY		

5	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY		
6	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE		
7	GMINA MIASTA LIPNA		
8	MIASTO I GMINA DOBRZYŃ N/W		
9	MIASTO I GMINA SKARPE		
10	GMINA BOBROWNIKI		
11	GMINA CHROSTKOWO		
12	GMINA KIKÓŁ		
13	GMINA LIPNO		
14	GMINA TŁUCHOWO		

15	GMINA WIELGIE		
16	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Rypin	Wiesław Tuchalski 2023-03-10 12:41:24	uzgodniono na warunkach jak niżej: 1.Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji. 2.Istniejące kable elektroenergetyczne wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia trasy kabli należy wykonać ręczne przekopy próbne. 3.Prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie łopatą. 4.Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót należy usunąć kosztem i staraniem wykonawcy lub inwestora. 5.Na skrzyżowaniach projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej z istniejącymi kablami nN 0,4kV na kable należy założyć rury ochronne AROTA dwudzielne niebieskie o długości 2,00m. W związku z powyższym należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zamiar wykonania pracy w celu określenia warunków jej wykonania.
17	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek	Jarosław Walczak 2023-03-10 11:11:54	brak uwag
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE Spółka z o.o.		
19	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. Oddz. Z.G. w Bydgoszczy Gazownia we Włocławku	Andrzej Gawłowski 2023-03-13 07:44:11	1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić w Gazowni we Włocławku na min 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2. W przypadku trafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię we Włocławku. 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt inwestora i Wykonawcy. 4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 5. Należy zachować przykrycie gazociągów 0,8m - 1,2m.

			6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 p
20	Orange Polska S.A.		
21	Netia S.A.		
22	MARTON MEDIA Sp. z o.o.		
23	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie	Sławomir Siemiatkowski 2023-03-10 10:34:40	brak uwag
24	LEVNET Sp. z o.o.		
25	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie		

Z up. STAROSTY

Iwona Rakowska
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych