

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach w gminie Oława”
(Ogłoszenie nr 2023/BZP 00562433/01 z dnia 2023-12-19)

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2

Zamawiający - Gmina Oława, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

Pytanie nr 31

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 12.01.2024 dotyczącymi zbiornika retencyjnego. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika jako jeden zbiornik żelbetowy dwukomorowy o łącznej pojemności min. 1500m³?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający określił w Programie funkcjonalno-użytkowym: „Zbiorniki wyrównawcze wody czystej (minimum dwa oddzielne obiekty)...”.

Pytanie nr 32

Zamawiający wskazał w SWZ oraz PFU jako przedmiot zamówienia Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa z magazynem energii, turbiny wiatrowe, o mocy do 50kW. Prosimy o jednoznaczne określenie wielkości magazynu wymaganej przez Zamawiającego oraz o określenie wielkości instalacji fotowoltaicznej oraz turbin wiatrowych. Przedstawienie tego zakresu pozostawia zbyt duże pole do interpretacji przy czym cena powyższej instalacji będzie stanowiła znaczną część wartości zamówienia.

Odpowiedź nr 32

Wielkości magazynu energii oraz wielkości instalacji fotowoltaicznej oraz turbin wiatrowych należy dostosować do wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną urządzeń rozbudowanej SUW oraz właściwych przepisów, norm, wytycznych i decyzji. Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Pytanie nr 33

Zamawiający wskazał w SWZ oraz PFU jako przedmiot zamówienia zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego; Prosimy o określenie parametrów urządzenia takich jak moc znamionowa oraz moc maksymalna.

Odpowiedź nr 33

Parametry agregatu prądotwórczego należy dostosować do wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną urządzeń rozbudowanej SUW oraz właściwych przepisów, norm, wytycznych i decyzji. Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.

W imieniu Zamawiającego

Wójt Gminy Oława

Artur Piotrowski

/podpis w oryginale/