Hydrant wewnętrzny zawieszany 25 FIT GW-UNI



Przekrój przez ścianę:



Przekrój na ścianę:



SPOSOBY PODŁACZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25



Przekrój przez ścianę:

UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1(hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1"
Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.
W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁACZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

Jednostka projektowa:

PINB
JAN PIWOWAR

Projektowanie i Nadzór Budowlany
Jan Piwowar
Mordarka 478
34-600 Limanowa
tel/fax 048-18-33-73-381
tel/kom. 048 606-85-88-91
www.proj-piwowar.pl
e-mail: biuro@proj-piwowar.pl

Nazwa inwestycji:

Dostosowanie budynku dla potrzeb użytkowania w budynku oświatowym - szkole podstawowej zespołu przedszkolnego w Rabie Niżnej .

Lokalizacja: **Obręb [0008] Raba Niżna dz.nr ew. 1889/3,1889/2,1889/1 jedn.ewd. [120709_2] Mszana Dolna**

Inwestor: **Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6**

Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Śliwiński	nr upr. 297/70	
Opracował:			
Kier. Pracowni:	Jan Piwowar	nr upr. GPA 7342-203/94	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Artur Jankoś	MPOIA/021/2007	

Faza :	Tytuł rysunku:		Skala :	Nr rysunku:
P.W.	**Szczegół zabudowy hydrantu DN25**		1:10	**A/8**
Branża : Architektura	Nr projektu: -	Data: **15.10.2023r.**	Rewizja:	Format rys: A3+