



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.27.2022.JB

Somonino dnia 04.01.2023 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie: Szafki hydrantowe wewnętrzne wystają poza lico ścian. W projekcie nie ma wskazanych detali ich obrobienia. Proszę o załączenie detalu obrobienia szafek hydrantowych mając na uwadze, że na ścianach są wykładziny.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną – wykładzinę dociąć na styku szafki hydrantowej ze ścianą. Nie oklejać frontu szafki wykładziną PCV !

2. Pytanie: W projekcie są zapisy o wyposażeniu armatury łazienkowej ale nie ma podanych ilości.

Proszę o tabelaryczny wykaz ilości z przydziałem na konkretną łazienkę oraz widok ścian z wymiarami montażu.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć zgodnie z rzutem parteru.

3. Pytanie: Czy do oferty należy przyjąć pralki automatyczne zgodnie z zapisami projektowymi? Zawór splotujący 1 szt., Pralka automatyczna 2 szt., zlewozmywak 7 szt. , jeśli tak proszę o podanie parametrów. Jeśli tak to proszę o podanie parametrów.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć pralkę i suszarkę o następujących parametrach: Pralka wolnostojąca – pełnogabarytowa, Pojemność - min 10 kg, Załadunek - od przodu, Klasa energetyczna - A, Maksymalna prędkość wirowania – min 1400 obr/min, Poziom hałasu – wirowanie – do 78 dB, Automatyka wagowa – tak, Zużycie wody (cykl) - do 56 l. Suszarka

wolnostojąca – pełnogabarytowa: Pompa ciepła - tak, Pojemność - min 8 kg, Załadunek - od przodu, Klasa energetyczna – min A++, Poziom hałasu – do 65 dB.

4. Pytanie: W opisie inst. Wod-kan wewn. Występują "ścienne umywalki zbiorowe- 3 stanowiskowe". Na rzucie ich nie ma. Proszę o wyjaśnienie ze wskazaniem pomieszczenia w którym się ona znajduje.

Odpowiedź: Umywalki zbiorowe 2-stanowiskowe występują jedynie w pom. nr 0.07.

5. Pytanie: W opisie brak jest specyfikacji dla umywalk i zlewów. Czy inwestor ma wytyczne dla tych elementów?

Odpowiedź: Należy przyjąć: Ścienne umywalka 1 stanowiska: Z powłoką - ceramika staje się idealnie gładka, ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń lub osadów mineralnych, • Szerokość: 65 cm, głębokość: 48 cm, • Z otworem i przelewem, • Mocowana na śrubach, • Waga: 16,5 kg, • Kolor biały. Zlew ceramiczny: • Z powłoką - ceramika staje się idealnie gładka, ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń lub osadów mineralnych, • Szerokość: 60 cm, głębokość: 50 cm, • Bez otworu i z przelewem, • W komplecie zestaw odpływowo-przelewowy, • Max waga: 28 kg, • Kolor biały. Zlewy w części kuchennej zgodnie z opisem technologii kuchni.

Wójt Gminy Somonino
/-/ Marian Kowalewski