

Zamawiający: **Gmina Wicko**
ul. Słupska 9
84-352 Wicko

Wicko, 18.01.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Nazwa zamówienia	Budowa świetlicy w miejscowości Maszewko wraz z wyposażeniem
Znak sprawy	RR.271.1.2024
Data pisma	18.01.2024r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Przedmiar nie zawiera wykonania na elewacji klinkieru, czy należy uwzględnić w wycenie?

Odp.


Należy doliczyć klinkier elewacyjny. Płytki mrozoodporne, teksturowane (ceglane) w kolorze brązu.

Powierzchnia klinkieru na elewacjach zewnętrznych: 130 m²

Powierzchnia klinkieru na cokole budynku i schodach (fronty i boki schodów i rampy) : 17 m²

Powierzchnie podane bez zapasów!

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z up. WÓJTA

Agnieszka Kozdrowska
SKARBNIK GMINY