

Barczewo, 09.03.2021 r.

BI.271.2.2021

## Wszyscy Wykonawcy

### WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramsowo.

#### Pytanie:

Pytanie dotyczy ogłoszenia do przetargu i inwestycji publicznych rozbudowa lub modernizacji **URZĄD MIASTA I GMINY BARCZEWO** 11-010 BARCZEWO PL. RATUSZOWY 1 Telefon: 89 514 84 39 Fax: 89 514 85 62 Email:

[umb@barczewo.pl](mailto:umb@barczewo.pl) warmińsko-mazurskie, państwo PL, e-mail [zp@barczewo.pl](mailto:zp@barczewo.pl) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramsowo1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramsowo. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlanym oświetlenie drogowe Ramsowo, gmina Barczewo zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr Bwo/148/2018 z dnia 29.11.2018r.

Brak jest czytelnych opisów do wyceny jak i możliwość obliczeń Efektywności energetycznej i czujniki sterowania oświetleniem do pracy przy projektach oświetlenie i zamienników źródeł światła sodowego na lamp Led .  
Wiadomo że nowe technologie są droższe nie biorąc pod uwagę podróbek, brak podania rzetelnego opisu jest szkodliwe działaniem na szkodę zlecającego jak i firm które składają oferty.

Mam kilka konkretnych pytań.

1) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 są przejazdy kolejowe ?, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo oświetlenia kierowców, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty.

2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty lub dobrych opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane do projektów LCC. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie.

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 Oświetlenia **Norma PN-EN 12464-1 : 2011**

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

3) Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania do instalacji podróbek, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Ustawy

4) Czy producent opraw oświetleniowych użytkowania: - EN 60598-1 \_ EN 60598-2

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

5) Brak jest opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwyty mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według zamienników

**Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED**, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny.

dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje przejazdów kolejowych.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający informuje, że dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze i projekt budowlany) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana szczegółową specyfikacją techniczną) zawierają wszelkie niezbędne elementy opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Wykonawca ma obowiązek realizacji inwestycji zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz dołączoną do niej dokumentacją projektową (projekty wykonawcze i projekt budowlany) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana szczegółową specyfikacją techniczną). Zastosowane materiały muszą mieć odpowiednie certyfikaty.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zastosowane oprawy oświetleniowe mają posiadać właściwy certyfikat (np. ENEC) i deklarację zgodności WE.

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Specyfikację Warunków Zamówienia, a także w oparciu o dołączoną dokumentację projektową (projekty wykonawcze i projekt budowlany) oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną szczegółową specyfikacją techniczną) oraz pozostałe załączniki do SWZ. W projekcie przyjęte są oprawy LED, w związku z tym nie ma potrzeby stosowania zamienników opraw sodowych.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią SWZ, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.