



Sztum, 20.05.2024 r.

RI.272.9.2024.DA

Wykonawcy postępowania

WYJAŚNIENIA DO SWZ (1)

Dot. postępowania:

„Poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ZSZ w Barlewiczkach obejmująca sporządzenie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 1 (z dn. 17.05.2024 r.):

Pytanie 1:

Proszę o informację dot. przetargu : ile punktów poboru sieci (PPE) objętych jest rzeczą inwestycją? Jakimi posiadają moce umowne oraz do jakiej grupy przyłączeniowej należą? Jeżeli którykolwiek należy do grupy III lub IV to termin wydania warunków przyłączeniowych to min. 120 dni, w związku z tym termin wykonania 130 dni jest nie realny. Na których PPE posiadają Państwo warunki przyłączenia?

Odpowiedź na pytanie 1:

Obecnie ZSZ w Barlewiczkach posiada zawarte dwie umowy na 2 punkty poboru sieci pierwszy o mocy umownej 40 kW i drugi o mocy 60 kW. Kompleks szkolny zaliczony jest do grupy przyłączeniowej IV. Jednocześnie szkoła uzyskała kolejne warunki przyłączeniowe na zasilanie sal gastronomicznych o mocy przyłączeniowej 160 kW, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o ustalenie WP w Punkcie Obsługi Przyłączeń w Kwidzynie.

Wicestarosta Powiatu Sztumskiego

Ludwik Butkiewicz

Kierownik Zamawiającego