

Lidzbark, dnia 10 kwietnia 2024 r.

**Zamawiający:**

Gmina Lidzbark  
Ul. Sądowa 21  
13-230 Lidzbark

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.5.2024 pn. „Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie – II etap”

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika na deszczówkę z tworzyw sztucznych (zbiornik plastikowy) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie został przewidziany zbiornik na deszczówkę. Przewiduje się zastosowanie zbiornika do kanalizacji sanitarnej szczelnego prefabrykowanego w konstrukcji betonowej.

**Pytanie nr 2**

Proszę o podanie parametrów zaworu pierwszeństwa (producent parametry- brak inf. w dokumentacji)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności zastosowania zaworu pierwszeństwa (brak wewnętrznej instalacji hydrantowej).

**Pytanie nr 3**

Brak PZT jak daleko ma znajdować się zbiornik na deszczówkę od budynku ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie został przewidziany zbiornik na deszczówkę.

BURMISTRZ  
(-) mgr Maciej Sitarek