



# GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3,

tel.: (0...89) 623-25-80  
Fax: (0...89) 623 25 92

E-mail: [ugszczytno@ug.szczytno.pl](mailto:ugszczytno@ug.szczytno.pl)  
www: <http://www.ug.szczytno.pl>

Szczytno, dnia 24 października 2022 r.

**Nasz znak: RR.PFZ.271.30.2022**

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „**Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych i Urzędu Gminy**”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść zapytania z dnia 24.10.2022 r. wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 04.11.2022

### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.**

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SWZ z dnia 14.10.2022 r. i jest wiążąca dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Zamawiający informuje, iż w związku niniejszymi z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 27.10.2022 roku o godzinie 11:00.**

Z poważaniem,  
**Wójt Gminy Szczytno**  
**Sławomir Wojciechowski**  
\*(podpis elektroniczny)