



MAŁOPOLSKA



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Krynica-Zdrój, dnia 5 października 2023 r.

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ  
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju  
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7  
33-380 Krynica-Zdrój

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. **Budowa placu zabaw na dz. ewid. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju (znak sprawy: ZPiOD.271.16.2023)***

## **WYJAŚNIENIA** **treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na następujące zapytania Wykonawcy:

### **Pytanie 1:**

W związku ze znacznie szerszym zakresem zawartym w dokumentacji projektowej, niż zamieszczony w Opisie Przedmiotu Zamówienia i przedmiarze, proszę o potwierdzenie, że zakres prac jest zgodny zamieszczonym w przedmiarze.

### **Wyjaśnienie:**

Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem jest elementem kompleksowego projektu pt. „Rozbudowa ogrodów tematycznych na Górze Parkowej” zatwierdzonego decyzją nr 858/2022 Starosty Nowosądeckiego znak BUD.6740.667.2022 z dnia 27.06.2022 r. Z tego powodu dokumentacja techniczna załączona do niniejszego postępowania obejmuje znacznie szerszy zakres niż jest objęty tym postępowaniem.

Szczegółowy zakres niniejszego postępowania opisano w dokumentach:

1. „Opis przedmiotu zamówienia”,
2. „OT\_PLAC ZABAW\_ZMIANA\_cz1”,
3. „OT\_PLAC ZABAW\_ZMIANA\_cz2”,
4. „Przedmiar robót”.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że pozycję 1.1 Przedmiaru robót „Dostawa i montaż zestawu zabawkowego” – 1 kpl. należy rozumieć jako dostawę i montaż zestawu składającego się z czterech kompletnych urządzeń zabawowych opisanych w w/w dokumentach 1-3.



MAŁOPOLSKA



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

**Pytanie 2:**

W związku z brakiem wymagań dotyczących nawierzchni bezpiecznej, proszę o informację, czy Zamawiający będzie wymagał nawierzchni bezpiecznej wylewanej in-situ, zgodnej z HIC urządzeń oraz aktualną normą PN-EN 1177+AC:2019-04.

**Wyjaśnienie:**

Nawierzchnie bezpieczne typu N4 z górną warstwą EPDM mają być nawierzchniami wylewanymi in-situ, zgodnej z HIC urządzeń oraz aktualną normą PN-EN 1177+AC:2019-04.

**Pytanie 3:**

Ponieważ koszt nawierzchni bezpiecznej jest w dużej mierze zależny od kolorystyki, proszę o określenie w jakich kolorach ma być wykonana nawierzchnia bezpieczna.

**Wyjaśnienie:**

Nawierzchnia EPDM typ N4 w kolorystyce RAL 5015.

**Pytanie 4:**

Według Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz plików OT\_PLAC ZABAW\_ZMIANA\_cz1 oraz OT\_PLAC ZABAW\_ZMIANA\_cz2 należy dostarczyć cztery urządzenia zabawowe. W przedmiarze w pozycji 1. jest jeden zestaw zabawowy z jednostką miary komplet. Proszę o wyjaśnienie, czy jako komplet należy rozumieć wszystkie wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia urządzenia zabawowe.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że pozycję 1.1 Przedmiaru robót „Dostawa i montaż zestawu zabawkowego” – 1 kpl. należy rozumieć jako dostawę i montaż zestawu składającego się z czterech kompletnych urządzeń zabawowych.