

**Do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp.)**  
pn.: „Wykonanie robót budowlanych i budowa placów zabaw”  
sygn. akt: SGI.271.11.2023 – wg ewidencji zamawiającego)

Zamawiający Gmina Krzywcza reprezentowana przez Wacława Pawłowskiego – Wójta Gminy informuje wszystkich wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w sprawie i wg oznaczenia jw. że wpłynęła korespondencja wykonawcy zawierająca prośbę o odpowiedź na zadane pytania.

DOTYCZY cz. 2 i 3 1. Proszę o potwierdzenie, że należy zastosować warstwę zagęszczonego żwiru pod geowłókninę i piasek (zapisy w projekcie). Jeżeli tak, proszę podać grubość warstwy żwiru.

**Odp. Należy zastosować warstwę zagęszczonego żwiru pod geowłókninę i piasek o grubości 10cm.**

Podstawa prawna korespondencji: art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

w imieniu Zamawiającego:

WÓJT

(...)

Wacław Pawłowski