

BI.7014.1.27.2022

Lubenia, dnia 28.09.2022r.

**Warunki
techniczne przyłączenia
do kanalizacji sanitarnej w m. Sołonka**

Wnioskodawca: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa” Sp. z o.o. Pracowanie Terenowa w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Odprowadzenie ścieków o charakterze bytowym z projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sołonka - Zakrąg przewiduje się do kolektora sanitarnego na działce nr ewid. 251/3 w m. Sołonka, w miejscu oznaczonym na załączniku graficznym kolorem czerwonym.

Sieć wykonać z rur PVC o średnicy Ø 200mm oraz Ø 160mm

Studzienki zbiorcze i przyłączeniowe wykonać z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 425mm.

Studzienkę włączeniową wymienić na studnię z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 1000mm

Rzędna studzienki włączeniowej: 308.07/305.31

Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji sanitarnej ważne do dnia 29.09.2024r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

WÓJT GMINY
mgr inż. Adam Skoczylas

