SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

- BETON C35/45
- WODOSZCZELNOŚĆ W8
- MAŁONASIĄKLIWY nw<4%
- MROZOODPORNOŚĆ F-50
- IZOLACJA ZEWNĘTRZNA

PREFABRYKATY:

1. DENNICA STUDNI – ø w: 120;
2. KRĄG ŻELBETOWY – ø w: 120;
3. PŁYTA REDUKCYJNA – 120x80 H=15;
4. KRĄG ŻELBETOWY – ø=80
5. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY – 144x100 H=25
6. PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA – 144x80 H=15
7. PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY
8. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY – 200x150 H=25
9. PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA – 200x80 H=15

- DNO PREFABRYKOWANE C35/45
- BETON OCHRONNY–3cm
- IZOLACJA POZIOMA
- BETON WYRÓWNAWCZY C8/10–10cm
- PODSYPKA ŻWIROWA–15cm
- W GRUNCIE SPOISTYM

SZCZEGÓŁ STUDNI KASKADOWEJ
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PREFABRYKATY:

1. DENNICA STUDNI – ø w: 120;
2. KRĄG ŻELBETOWY – ø w: 120;
3. PŁYTA REDUKCYJNA – 120x80 H=15;
4. KRĄG ŻELBETOWY – ø=80
5. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY – 144x100 H=25
6. PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA – 144x80 H=15
7. PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY
8. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY – 200x150 H=25
9. PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA – 200x80 H=15

ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

- BETON C35/45
- WODOSZCZELNOŚĆ W8
- MAŁONASIĄKLIWY nw<4%
- MROZOODPORNOŚĆ F-50
- IZOLACJA ZEWNĘTRZNA

- DNO PREFABRYKOWANE C35/45
- BETON OCHRONNY–3cm
- IZOLACJA POZIOMA
- BETON WYRÓWNAWCZY C8/10–10cm
- PODSYPKA ŻWIROWA–15cm
- W GRUNCIE SPOISTYM

STUDNIA KANALIZACYJNA Z KRĘGÓW BETONOWYCH

UWAGI
1. STUDZIENKI WYKONĆ WG PNB-10729; PN-EN 1917
2. WYMIAROWANIE W MILIMETRACH
3. KANAŁY ŁĄCZYĆ STROPOWO

A - A



B - B



PROJEKT
BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM - ETAP I

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

OPRACOWAŁ:
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

TYTUŁ:
SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WYCONAWCA:
Pomorski Biuro Inwestycji Drogowych
Creator
Gdańsk, ul. Andrzeja Struga 64/4
NIP: 583-308-14-54

BIURO DROGOWE
Gdynia, ul. Grenadyna 25/11
NIP: 586-219-40-36

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mateusz Wiśta
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Chlebda
UPRAWNIENIA: BUDOWNICTWO PG
UPRAWNIENIA: BUDOWNICTWO PG
SKALA: 1:20
DATA: 11/2023
NR RYS.: 9

PROJEKT ZAKŁADA SIĘ PRZEKAZAĆ OSTATECZNIE, JEŻELI NIE ZOSTANIE ZGŁOSZONE PISEMNE ZASTRZEŻENIE W CIĄGU 14 DNI OD DNIA ODBIORU