

Rychwał, dnia 1 września 2021 r.

Znak sprawy: G.271.7.2021 (nr ref. postępowania)

Zamawiający:

**Gmina Rychwał**

**Plac Wolności 16**

**62-570 Rychwał**

**Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu**

[https://platformazakupowa.pl/pn/umg\\_rychwal](https://platformazakupowa.pl/pn/umg_rychwal)  
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

**Wyjaśnienie treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec –Dąbroszyn.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

„Prosiłbym o informacje odnośnie typu słupów jakie należy zastosować. W projekcie przyjęte są słupy stalowe o wysokości 8m (drogowe) i 4m (doświetlenie przejścia dla pieszych). Nie ma natomiast informacji odnośnie zastosowanych słupów i opraw oświetlających ścieżkę rowerową.”

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:**

Należy przyjąć oprawy oraz słupy o parametrach:

- słupy oświetleniowe typu SAL – 4E na fundamencie prefabrykowanym B-51/Z-51 z lampą LED typ ISKRA LED ALFA 24W z optyką SP i w klasie oświetlenia P4 .

Parametry lampy :

- Okres eksploatacji oprawy - L90F10 – 50000h
- Zakres temperatury pracy - -40°C do + 55°C
- Stopień ochronności - IP-66
- Materiał stop aluminium, anodowany

lub równoważne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**BURMISTRZ**  
**Gminy i Miasta Rychwał**  
  
*Stefan Działara*